

财政专项资金项目验收表

申请验收单位：中成永峰建设集团有限公司

项目名称:	林州市环保大厦国控空气质量监测站 采样区周边环境整治规划项目		项目所在地	林州市环保大厦	
项目类别					
施工单位	中成永峰建设集团有限公司				
工程效益					
项目总投资	1219800.00元	其中：财政投资1219800.00元			
开工日期	2025年8月12日	竣工日期	2025年9月25日		
项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题	
实心砖砌体拆除	79.4m³	79.4m³	合格		
挖种植杂土土方	729.12m³	729.12m³	合格		
屋面卷材防水层拆除	189.46m²	189.46m²	合格		
塑料排水板及土工布拆除	1215.2m²	1215.2m²	合格		
屋顶地砖及结合层拆除	3496.54m²	3496.54m²	合格		
钢筋混凝土构件40mm拆除	17.64m³	17.64m³	合格		
-20度3厚SBS防水卷材二层	189.46m²	189.46m²	合格		
-20度3厚SBS防水卷材二层	1656.3m²	1656.3m²	合格		
聚合物水泥防水涂料, 1.5mm	4932.65m²	4932.65m²	合格		
50厚岩棉板保温隔热屋面	1321.06m²	1321.06m²	合格		
水泥砂浆 加粘接剂铺200*200广场砖	4817.6m²	4817.6m²	合格		
余方弃置	222.59m³	222.59m³	合格		
评定级次	优质	合格	√	基本合格	不合格
参加验收单位	验收人签字			验收结论	
中成永峰建设集团有限公司	张新华			合格	
郑州众诚建设咨询有限公司	李新明			合格	
华茗设计集团有限公司	李振豪			合格	
安阳市生态环境局林州分局	刘国红 郭长华 李振玲 苗春平			合格	
验收时间	2025年11月4日				