

# 安阳市文物局

## 安阳市文物局 关于转发《河南省文物局关于安阳市马投涧 玉皇庙修缮保护工程竣工验收的意见》的 通知

龙安区文物局：

现将《河南省文物局关于安阳市马投涧玉皇庙修缮保护工程竣工验收的意见》（豫文物资〔2025〕23号）转发你单位，请你单位严格按照省局验收意见，整改完善。对意见中所提要求落实到位，做好工程后期维护、管理工作。加强日常养护和巡查工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

本次竣工验收为现场技术验收，不含工程经济资料验收。工程财务验收请根据《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》规定，按程序另行办理。

附件：豫文物资〔2025〕23号



# 河南省文物局文件

豫文物资〔2025〕23号

## 河南省文物局 关于安阳市马投涧玉皇庙修缮保护工程 竣工验收的意见

安阳市文物局：

你局《关于申请对马投涧玉皇庙修缮保护工程实施竣工验收的请示》（安文物〔2025〕58号）收悉，按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》相关要求，我局组织专家对马投涧玉皇庙修缮保护工程进行竣工验收，意见如下：

一、工程验收合格。

二、总体评价：该工程程序管理符合相关规定，工程效果和工程质量基本满足设计要求，工程档案资料基本齐全。

### 三、存在问题：

1. 大殿后檐散水、东西配房木窗应按设计要求进一步处理。
2. 墙体石块灰缝勾抹工艺粗糙处应进行处理。
3. 大殿、东西配房、围墙屋面灰缝流失的部位应重新勾抹，破裂瓦件应进行更换，大殿佚失钉帽应进行补配。
4. 西配房南山墙新出现裂缝应进行加固处理。
5. 工程档案资料应进一步规范和完善。

### 四、后续工程建议：

1. 加强文物建筑日常维护。
2. 加强日常巡查和安全观测，重点观测西配房墙体及大殿屋面。

请你局按照上述意见督促、检查项目有关单位进行整改，并进一步加强文物保护项目监管，指导相关单位做好文物维修后的日常养护和巡查工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。本次竣工验收为现场技术验收，工程财务验收请根据《国家重点文物保护单位专项补助资金管理办法》规定，另行办理。



河南省文物局办公室

2025年9月2日印发

