

2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提
升项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水
提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据： 1、依据建设单位提供资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）； 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）； 4、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）； 5、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）； 6、与建设工程相关的标准规范； 二、人工、材料价格依据及取费标准 1、人工费、材料费、机械费、管理费等按豫建标定【2016】40号文执行； 2、指数调差按豫建消技【2025】12号文调整； 3、材料价格参照《鹤壁市建设工程造价信息》2025年第三季度信息价（不含税），鹤壁市没有的材料价参照周边地市信息价及市场询价，按扣除税率后的裸价计入； 4、规费、安全文明施工费、扬尘治理费、住房公积金、工伤保险按（豫建设标[2016]73号文件执行）； 5、本工程执行营改增一般计税法，税金9%； 6、夜间施工费，二次搬运费，冬雨季施工费已计取，结算时按实结算；
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提
工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目 升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土路面切缝	1. 锯缝机切缝 2. 缝宽6mm，缝深5cm 3. 其他说明:结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	19333.33			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 石渣外运3KM 4. 其他说明:结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m2	5800			
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 塑料薄膜养护 4. 其他说明:结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m2	5800			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合 3. 就近堆放 4. 其他说明:结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m3	5713.5			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:现场取土 4. 其他说明:结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m3	5713.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006001	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De25*1.25MPa 2. 连接形式:承插管件热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	1650			
7	031001006006	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De32*1.25MPa 2. 连接形式:承插管件热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	3150			
8	031001006002	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De40*1.0MPa 2. 连接形式:承插管件热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	4167			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006003	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De63*1.0MPa 2. 连接形式:承插管件热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	3052			
10	031001006004	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De75*1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	620			
11	031001006007	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De90*1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目 升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001006005	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De110*1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	1155			
13	031001006008	塑料管	1. 材质及规格:PE100级De160*1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验及冲洗消毒 4. 其他说明:结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	m	851			
14	040501008002	水平导向钻进	1. 土壤类别:一、二类土 2. 材质及规格:PE100级De110*1.0MPa 3. 接口方式:热熔对接连接	m	105			
15	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别:一、二类土 2. 材质及规格:PE100级De160*1.0MPa 3. 接口方式:热熔对接连接	m	225			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	040504001002	阀门井	1. 名称：砖砌圆形阀门井，内径1200mm 2. 井深1.2m 3. 做法：详见07MS101-2-14页 4. 其他说明：结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	座	17			
17	040504001005	阀门井	1. 名称：砖砌圆形阀门井，内径1200mm 2. 井深1.5m 3. 做法：详见07MS101-2-14页 4. 其他说明：结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	座	5			
18	031003001002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50, 1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他说明：结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	9			
19	031003001001	阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN70, 1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他说明：结算据实调整，未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031003001005	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN80, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他说明: 结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	1			
21	031003001006	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN100, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他说明: 结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	3			
22	031003001007	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN150, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他说明: 结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	2			
23	031003013001	水表	1. 安装部位(室内/外): 室外 2. 型号、规格: 智能水表, DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 水表由住户自行提供 5. 其他说明: 结算据实调整, 未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关标准要求	个	550			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	50000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		50000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

标段：2025年淇县庙口镇王洞村安全饮水提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

