

# 鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装 项目验收报告公示

一、合同编号：2025 年 228 号

二、合同名称：鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安  
装项目合同

三、项目编号：鹤财招标采购-2025-20

四、项目名称：鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安  
装项目

五、合同主体：

1.采购人（甲方）：鹤壁职业技术学院

地址：河南省鹤壁市淇滨区朝歌路 5 号

联系人：刘晨阳 李宁

联系方式：0392-3329687

2.供应商（乙方）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

地址：沈阳经济技术开发区十六号街 27 号

联系人：赵经理

联系方式：15038372580

3.采购代理机构(第三方)：鹤壁市公共资源交易中心

地址：鹤壁市淇滨区淇滨大道 258 号智慧鹤壁 3 楼

联系人：管女士

联系方式：0392-3362013

六、验收日期：2025年12月17日

八、验收组成员

王万营、马明君、郑凯方、李超、郭庆亮、赵朝晖、李云飞、刘晨阳、李宁、杨斌

九、验收意见：


电梯品牌、载重量、速度和轿厢尺寸与合同及相关文件内容一致，曳引机和控制柜等主要部件为原厂原品牌。符合招标文件和中标单位投标文件要求，经监理单位和相关专家确定，项目达到验收标准，验收合格。

附件一：鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目  
验收表

附件一


鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表（一）

鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表

项目名称	鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目		
采购单位	鹤壁职业技术学院	合同签订日期	2025.8.20
供货单位	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	完成日期	2025.12.17
监理单位	河南建威工程管理咨询有限公司	验收日期	2025.12.17
梯号	KT1 KT2 KT3 H1（客货） H2（客货）	安装位置	A区北梯 A区南梯 B区东北梯 A区西梯 A区东北梯
序号	验收项目	验收内容	验收结论
1	电梯品牌	博林特	符合要求
2	载重量(kg)	1050	合格
3	速度(m/s)	KT1、KT2、H1（客货）：2.0 KT3、H2（客货）：1.6	合格
4	轿厢尺寸(mm×mm)	1600×1500	符合要求
5	原厂原品牌	曳引机、控制柜、门机控制系统、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置	符合要求
6	招标文件要求		符合要求
7	投标文件承诺		符合要求
综合验收结论		验收合格	
参加验收单位	验收专家	施工单位	建设单位
	 2025年12月17日	 项目负责人 (盖章) 2025年12月17日	 项目负责人 (盖章) 2025年12月17日
		监理单位	 项目负责人 (盖章) 2025年12月17日

## 鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表（二）

### 鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表

项目名称		鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目		
采购单位		鹤壁职业技术学院	合同签订日期	2025.8.20
供货单位		沈阳远大智能工业集团股份有限公司	完成日期	2025.12.17
监理单位		河南建威工程管理咨询有限公司	验收日期	2025.12.17
梯号	H3（客货） H4 H5	安装位置	C区西北梯 A区北部西梯 A区北部东梯	
序号	验收项目	验收内容		验收结论
1	电梯品牌	博林特		符合要求
2	载重量(kg)	1275		合格
3	速度(m/s)	1.6		合格
4	轿厢尺寸(mm×mm)	1600*1800		符合要求
5	原厂原品牌	曳引机、控制柜、门机控制系统、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置		符合要求
6	招标文件要求			符合要求
7	投标文件承诺			符合要求
综合验收结论		验收合格		
参加 验收 单位	验收专家	施工单位	建设单位	监理单位
	 2025年12月17日	项目负责人 (盖章)  2025年12月17日	项目负责人 (盖章)  2025年12月17日	项目负责人 (盖章)  2025年12月17日

### 鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表（三）

#### 鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目验收表

项目名称	鹤壁职业技术学院创新创业中心电梯采购安装项目		
采购单位	鹤壁职业技术学院	合同签订日期	2025.8.20
供货单位	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	完成日期	2025.12.17
监理单位	河南建威工程管理咨询有限公司	验收日期	2025.12.17
梯号	CT1 CT2	安装位置	A区餐厅南梯 A区餐厅北梯
序号	验收项目	验收内容	验收结论
1	电梯品牌	博林特	符合要求
2	载重量(kg)	100	合格
3	速度(m/s)	0.4	合格
4	轿厢尺寸(mm×mm)	CT1:500*700*800 CT2:600*700*800	符合要求
5	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	品牌：博林特	符合要求
6	招标文件要求		符合要求
7	投标文件承诺		符合要求
综合验收结论		验收合格	
参加验收单位	验收专家	施工单位	监理单位
	 2025年12月17日	项目负责人 (盖章)  2025年12月17日	建设单位 项目负责人 (盖章)  监理单位 项目负责人 (盖章)  2025年12月17日