

河南大学附属中学

河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置 项目（一期）项目项目合同

工程名称：河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目

发包方（甲方）：河南大学附属中学

承包方（乙方）：河南铭创厨房设备有限公司

合同签订日期：2025.1.21

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本改造工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程名称、地点

- 1、工程名称：河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目
- 2、工程地点：河南省开封市河南大学附属中学金明校区院内

第二条 工程内容及承包方式

- 1、工程内容：招标文件及工程量清单中所有内容。
- 2、承包方式：工程总价（中标价+变更及签证价）承包。含暂列价 100000 元，暂列价使用时，按实际发生量结算，不用或剩余部分自动退回。

第三条 工程工期

- 1、合同工期：总日历天数 40 日历天，自收到甲方书面通知进场之日起开始计算工期。

- 2、如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第四条 工程质量

质量等级为合格。

第五条 合同价款

工程中标价 1138000 元（含暂列价 100000 元，暂列价使用时，按实际发生量结算，不用或剩余部分自动退回）。工程实际价款最终按审计结果为准并进行结算。

第六条 材料供应

全部材料由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料应为国家一线品牌，且要具有符合国家标准环保检测报告、人员密集场所消防用材，需经监理方及甲方认可后方可使用。监理方及甲方的认可，并不免除乙方的产品质量责任。

第七条 双方责任

1、甲方责任

- （1）甲方驻工地代表姓名：_____；负责与乙方联系与协调。
- （2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工设备、施工工序等进行检查。
- （3）负责按学校规定的程序办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本

工程相关的一切事宜。

(4) 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理；但乙方更换项目经理须经甲方书面同意。

(5) 甲方协调向乙方提供施工用水、用电，产生的水电费用由乙方承担。

2、乙方责任

(1) 乙方驻工地代表姓名（项目经理）：_____；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于 5 个工作日在现场，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意，无故不到的每天罚款 500 元。

(2) 乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

(3) 乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(4) 乙方应保证安全文明施工，负责拆旧、清运及保洁，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和连带伤亡事故，均由乙方自行承担全部责任。如因此造成甲方损失的，由乙方承担全部责任并向甲方承担合同金额百分之十的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

(5) 乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

(6) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程受阻时，甲方有权终止本合同，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本合同，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 10%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(7) 施工过程中所涉及的学校以外的问题，一律由乙方负责协调，甲方概不负责。

第八条 付款方式

该工程甲方分期支付工程款。工程竣工验收合格后，甲方向支付乙方总工程款的80%（不含暂列价），待审计结束后付至审计总额的97%，剩余 3%留作质保金。

该工程质保期：__贰__年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期满后确无质量

问题和违约责任的，质保金一次无息付清。

每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担。

第九条 工程结算方式

1、工程竣工结算，按实结算（按照实际施工范围、内容、工艺等，参照业主单位出具的变更签证单结算），最终以审计结果为准。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。

（1）原则上不允许变更工程，确需变更的，增加金额需控制在暂列金额之内，并且工程变更及签证项目执行前由施工单位上报甲方，在甲方组织有关单位及人员审核同意并签字认可后方可执行，否则，工程竣工验收及结算不予认可；

（2）变更及签证单中已明确单价的工程内容：按单价乘以核定后的工程量计算费用，该部分结算时不再下浮；

（3）变更及签证单中未明确单价的工程内容：依据现行的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》及相应取费标准编制工程竣工结算，材料价格参考《开封市建设工程材料价格信息》2023 年第二期（3-4 月），《郑州市建设工程材料价格信息》2023 年 1 季度不含税单价计入，价格信息中没有的材料按市场价格不含税单价计入。乙方编制的该部分工程竣工结算按投标时的优惠比率下浮后作为报甲方审计的竣工结算价。其中如造价信息中没有的主材价格甲方进行认价，认价主材不再下浮。

第十条 竣工验收

工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方驻工地代表核实情况后，组织项目承办单位、归口管理部门对该工程进行竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后 30 日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计。

第十一 工程质量保修期、保修范围和内容：

1、保修期： 貳 年。

2、保修范围、内容：磋商文件、答疑纪要中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场

查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除；由于乙方质量缺陷引起的连带事故，乙方负责维修并承担连带事故所带来的相应费用。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、在保修期间，由于甲方使用不当或人为破坏造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；但非甲方人为损坏原因所引起的保修，保修费用乙方承担。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十二条 乙方联系方式

1、乙方提供如下联系人和地址

公司名称：河南德创厨房设备有限公司

地址：河南省郑州市管城区城隍庙街紫兴花园 邮编：

联系人：王经理

电话：18839012615

传真：

开户行：中国工商银行股份有限公司营业部

账号：248158813160

2、甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知乙方，乙方对此认可同意；

3、乙方若更换联系人和地址须于 7 日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，视为乙方已收到。

第十三条 违约与责任：

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按 1000 元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方可从合同总价款中扣除；超过 10 天的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，乙方不负责任；

3、由于乙方原因受到甲方或政府有关部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第 1 款约定内容承担违约责任。

第十四条 争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向合同的签定地（河南大学附属中学）的人民法院提起诉讼。

第十五条 生效

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自签字盖章后生效，合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人
或代理人：张振屹



2015年1月21日

乙方（盖章）：
法定代表人
或代理人：王化强



2015年1月21日

三、主要货物分项报价表

项目名称: 河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目 (一期) 项目
项目编号: 豫财磋商采购-2024-1454 单位: 元

序号	名称	规格	制造商名称	单位	数量	单价
三层 (排油烟及送新风系统)						
1	油烟净化一体机	规格: ≥2800x1300x1000 (mm) 技术参数: 1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化, 多重油烟分离技术, 高效便捷, 节省空间; 2. 不锈钢材质采用201型不锈钢制作箱体, 厚度≥1.0mm, 美观耐用; 3. 电场采用三系铝镁合金, 铝板之前的间距≤8mm, 以保证净化效果; 4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 5. 设备电源具备开机延时启动功能, 具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电、过载等多重保护; 6. 特有的除味技术, 有效降解经过的油烟气体; 7. 处理风量: ≥5000m³/h; 净化效率≥97%8. ★所投产品须提供: 防水等级≥IPX6的证明。10. ★所投产品须提供: 阻燃等级≥A级的证明。11. ★所投产品须提供: 检测结果≥SCP4级, 设备洁净度粒径试验合格的证明材料。12. ★所投产品须提供: 油烟净化效率≥97%的检测 (验) 报告13. ★所投产品需满足对触及带电部件的防护, 短时中断和电压变化的抗扰度, 运转中有无异常声音或异常振动现象, 可靠性, 过压过流保护, 短路保护, 闪络保护, 开路保护, 生理想应接触电压阈值, 检测结果符合要求。提供检测 (验) 报告	佛山市科蓝环保设备有限公司	台	2	27196
2	油烟净化一体机 (带新风)	规格: ≥2050x1500x1000 (mm) 技术参数: 1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化, 多重油烟分离技术, 高效便捷, 节省空间; 2. 不锈钢材质采用201型不锈钢制作箱体, 厚度≥1.0mm, 美观耐用; 3. 电场采用三系铝镁合金, 铝板之前的间距≤8mm, 以保证净化效果; 4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 5. 设备电源具备开机延时启动功能, 具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电、过载等多重保护; 6. 特有的除味技术, 有效降解经过的油烟气体; 7.	佛山市科蓝环保设备有限公司	台	7	24196

		处理风量: $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$; 净化效率 $\geq 97\%$					
3	蒸汽玻璃岛式烟罩	1、规格: $\geq 9900 \times 1000 \times 500$ (mm) 2、壳体采用 $\geq 201/1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作; 3、加强筋不锈钢板制作; 4、配隔油网, 滴油杯及LED防潮防爆灯; 5、围挡采用钢化玻璃制作固定。	河南铭创厨房设备有限公司	平方	9.9	1350	13365
4	排油烟管道	规格: $\geq 850 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	69	330	22770
5	排油烟管道	规格: $\geq 1100 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	48	330	15840
6	排油烟管道	规格: $\geq 400 \times 400$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	46	330	15180
7	排油烟管道	规格: $\geq 1000 \times 600$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	20	330	6600
8	排油烟管道	规格: $\geq 700 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	18	330	5940
9	管道弯头	规格: $\geq 400 \times 400$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	9	650	5850
10	管道弯头	规格: $\geq 500 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	680	1360
11	管道弯头	规格: $\geq 850 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	750	1500
12	聚烟管道	规格: $\geq 700 \times 500$ (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	5	330	1650
13	软连接	规格: ≥ 300 (mm) 加厚防雨帆布	河南铭创厨房设备有限公司	个	6	150	900
14	减震器	规格: ≥ 80 (kg) 弹簧阻尼	河南铭创厨房设备有限公司	套	24	80	1920
15	管道吊杆	规格: 配现场尺寸采用 $\geq \phi 10\text{mm}$ 镀锌丝杆加 $\geq 40 \times 40$ 镀锌角钢	河南铭创厨房设备有限公司	套	35	100	3500
16	风机底座架	规格: 配机组尺寸采用 $\geq 80\text{U}$ 型加厚槽钢焊接制作, 外部做防锈处理。	河南铭创厨房设备有限公司	台	3	1500	4500

17	智能变频器	技术参数：1、电压：380v功率：≥11kw2. 不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。5. ★所投产品需提供满足：产品雷击试验严酷等级≥5级，设备防护等级≥IP66的证明材料。	广州七喜智能设备有限公司	台	1	5300	5300
18	智能变频器	技术参数：1、电压：380v功率：≥6.5kw2. 不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。	广州七喜智能设备有限公司	台	2	4900	9800
19	多翼式低噪音离心风柜	低噪音多翼式高压风柜电压：380V风量：≥29500m³/h；全压：≥910Pa；功率：≥11kw技术参数：1、内部采用≥2cm双层防火玻璃消音棉，由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；2、采用≥1.0mm厚烤漆板制作，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，牢固结实；3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，自带检修门设计，方便安装、维护；4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机，风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮；5、★所投产品须提供：阻燃等级达到≥A(A1)级别的证明材料。6、★所投产品须提供：防水等级达到≥IPX6级别的证明材料。7、★所投产品须提供：户外防强腐蚀等级达到户外≥1级的证明材料。8、★所投产品须提供：满足机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求的检测（验）报告。9、★所投产品须提供：满足射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度符合要求的检测（验）报告。	广东肇庆德通有限公司	台	1	23500	23500
20	多翼式低噪音	低噪音多翼式高压风柜电压：380V风量：≥18500m³/h；全压：≥790Pa	广东肇庆德通	台	2	19800	39600

	离心风柜	；功率：≥5.5kw技术参数：1、内部采用≥2cm双层防火玻璃消音棉，由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；2、采用≥1.0mm厚烤漆板制作，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，牢固结实；3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，自带检修门设计，方便安装、维护；4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机，风轮采用按照空气动力学理论设计的机翼型前倾式风轮。	有限公司				
21	灭火系统	规格：≥双瓶组技术参数：1、灭火剂容量：≥12L，2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）3、连接喷嘴的软管全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用承压的连接方式（避免因长时间高温高压的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）4、连接喷嘴的软管采用201的不锈钢管，主管壁厚≥2.0mm；主管壁厚≥2.5mm。不锈钢弯头、直接为304材质。5、★所投产品须提供产品：厨房自动灭火装置一体式声光报警器（自带启动时间记录功能），要求提供第三方检测机构出具的符合标准的检测（验）报告（检测项目包括高温贮存试验、低温贮存试验、高温工作试验、低温工作试验及恒定湿热贮存试验）6、★所投产品须提供产品：厨房灭火装置箱体机械式药剂单向阀的中性盐雾的检测（验）报告，检测依据GB/T10125-2021标准。7、★所投产品须提供产品：厨房灭火装置机械式水流控制阀依据GB/T10125-2021标准表面无腐蚀现象，提供检测（验）报告。	上海盾兴消防科技有限公司	2	20151	40302	
22	电线电缆	规格：≥10m² 三项五线，≥3x10m²+2x6m² 国标多股铜线	郑州三厂电线	米	135	35	4725
23	炉背封板	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	米	24	350	8400
24	风口变径	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	4	1050	4200
25	烟罩封板	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	米	24	350	8400
26	消音箱	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.5mm	河南铭创厨房	台	3	2500	7500

目录

			设备有限公司						
27	抗震支架	规格：配现场尺寸采用优质镀锌钢材制作，≥3.0mm一次成型工艺	河南铭创厨房设备有限公司	对	15	100	1500		
28	百叶风口	规格：≥配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm，内置防虫防鼠网	河南铭创厨房设备有限公司	台	3	150	450		
29	送新风管道	规格：≥600x500（mm）采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	21	330	6930		
30	送新风管道	规格：≥300x400（mm）采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	19	330	6270		
31	送新风管道	规格：≥300x300（mm）采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	24	330	7920		
32	风口变径	规格：配机组尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	800	1600		
33	管道弯头	规格：≥300x300（mm）采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	9	550	4950		
34	软连接	规格：≥300（mm）加厚防雨帆布	河南铭创厨房设备有限公司	个	2	150	300		
35	聚烟管道	规格：≥600x500（mm）采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	4	330	1320		
小计							50760	6	
四层（排油烟及送新风系统）									
	油烟净化一体机	规格：≥2200x1300x1000（mm）技术参数：1.烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；2.不锈钢材质采用201型不锈钢制作箱体，厚度≥1.0mm，美观耐用；3.电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果；4.控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；5.设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护；6.特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体；7.处理风量：≥5000m³/h；净化效率≥97%	佛山市科蓝环保设备有限公司	台	7	20196	141372		

2	油烟净化一体机(带新风)	规格: ≥2150x1500x1000 (mm) 技术参数: 1. 烟罩、净体、抽排、除味一体化, 多重油烟分离技术, 高效便捷, 节省空间; 2. 不锈钢材质采用201型不锈钢制作箱体, 厚度≥1.0mm, 美观耐用; 3. 电场采用三系铝镁合金; 铝极之前的间距≤8mm, 以保证净化效果; 4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 5. 设备电源具备开机延时启动功能, 具有对运行中过载出现的短路、拉弧、漏电, 过载等多重保护; 6. 特有的除味技术, 有效降解经过的油烟气体; 7. 处理风量: ≥5000m³/h, 净化效率≥97%	佛山市科蓝环保设备有限公司	台	7	20196	141372
3	蒸汽玻璃罩式烟罩	1、规格: ≥17400*1000*500 (mm) 2、壳体采用≥201/1.0mm不锈钢板制作; 3、加强筋不锈钢板制作; 4、配隔油网, 滴油杯及LED防潮防爆灯; 5、围挡采用钢化玻璃制作固定。	河南铭创厨房设备有限公司	平方	17.4	330	5742
4	排油烟管道	规格: ≥800x600 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	14	330	4620
5	排油烟管道	规格: ≥600x600 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	13.5	330	4455
6	排油烟管道	规格: ≥700x700 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	34	330	11220
7	排油烟管道	规格: ≥400x400 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	10	330	3300
8	管道弯头	规格: ≥400x400 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	4	550	2200
9	管道弯头	规格: ≥400x400 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	5	550	2750
10	管道弯头	规格: ≥500x600 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	1	650	650
11	排油烟管道	规格: ≥300x300 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	3	330	990
12	管道弯头	规格: ≥650x300 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	1	680	680
13	排油烟管道	规格: ≥300x300 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	3	330	990

14	风口变径	规格: ≥500x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	设备有限公司	台	1	1050	1050
15	排油烟管道	规格: ≥500x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	23	330	7590
16	管道弯头	规格: ≥500x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	680	1360
17	排油烟管道	规格: ≥600x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	17.6	330	5808
18	管道弯头	规格: ≥600x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	650	1300
19	排油烟管道	规格: ≥1000x600 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	22	330	7260
20	聚烟管道	规格: ≥1000x600 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	6	330	1980
21	排油烟管道	规格: ≥1000x500 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	39	3330	129870
22	排油烟管道	规格: ≥400x400 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	27	330	8910
23	管道弯头	规格: ≥400x400 (mm) 采用201型优质不锈钢板材/厚度 ≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	台	8	680	5440
24	软连接	规格: ≥300 (mm) 加厚防雨帆布	河南铭创厨房设备有限公司	个	2	150	300
25	减震器	规格: ≥80 (kg) 弹簧阻尼	河南铭创厨房设备有限公司	套	24	80	1920
26	管道吊杆	规格: 配现场尺寸采用 ≥ φ 10mm镀锌丝杆加 ≥40X40镀锌角钢	河南铭创厨房设备有限公司	套	35	100	3500
27	风机底座架	规格: 配机组尺寸采用 ≥80U型加厚槽钢焊接制作, 外部做防锈处理。	河南铭创厨房设备有限公司	台	3	1500	4500
28	智能变频器	技术参数: 1、电压: 380v功率: ≥11kw2、不锈钢拉丝箱体, 智能LCD	广州七喜智能	台	1	5300	5300

		屏幕,变频启停,一键切换静音,节能,强排模式,平缓无冲击,减少风机皮带,轴承等磨损。3.节省用电,可调整风机输出功率实现节能运行,风机、净化器同步控制/可联动新风,无级变速,有效降低共振及消除电机电磁噪音。4.自动调整风量风压,设计施工方便,设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。	设备有限公司				
29	智能变频器	技术参数:1、电压:380V功率:≥5.5kw;2、不锈钢拉丝箱体,智能LCD屏幕,变频启停,一键切换静音,节能,强排模式,平缓无冲击,减少风机皮带,轴承等磨损。3.节省用电,可调整风机输出功率实现节能运行,风机、净化器同步控制/可联动新风,无级变速,有效降低共振及消除电机电磁噪音。4.自动调整风量风压,设计施工方便,设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。	广州七喜智能设备有限公司	台	2	4900	9800
30	多翼式低噪音离心风柜	低噪音多翼式高压风柜电压:380V风量:≥18500m³/h;全压:≥790Pa;功率:≥5.5kw技术参数:1、内部采用≥2cm双层防火玻璃消音棉,由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动;2、采用≥1.0mm厚烤漆板制作,采用≥3mm厚铝合金框架,固定角采用≥4mm厚铝合金材质,牢固结实;3、八个角采用内螺丝固定,外观平整,可以整体拆装,自带检修门设计,方便安装、维护;4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机,风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮。	广东肇庆德通有限公司	台	2	23500	47000
31	多翼式低噪音离心风柜	低噪音多翼式高压风柜电压:380V风量:≥29500m³/h;全压:≥910Pa;功率:≥11kw技术参数:1、内部采用≥2cm双层防火玻璃消音棉,由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动;2、采用≥1.0mm厚烤漆板制作,采用≥3mm厚铝合金框架,固定角采用≥4mm厚铝合金材质,牢固结实;3、八个角采用内螺丝固定,外观平整,可以整体拆装,自带检修门设计,方便安装、维护;4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机,风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮。	广东肇庆德通有限公司	台	1	19800	19800
32	灭火系统	规格:≥双瓶组技术参数:1、灭火剂容量:≥12L;2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作,(箱内不能使用电磁阀,避免因电路故障造成装置无法运转的可能性)3、连接喷嘴的	上海盾兴消防科技有限公司	台	3	20151	60453

		安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）4、连接喷嘴的安装管路201的不锈钢管，支管壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ；主管壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 。不锈钢弯头、直接为304材质。						
33	电线电缆	规格： $\geq 10\text{mm}^2$ 三项五线， $\geq 3 \times 10\text{mm}^2 + 2 \times 6\text{mm}^2$ 国标多股铜线	郑州三厂电线	米	95	35	3325	
34	炉背封板	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	米	41	350	14350	
35	风口变径	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	4	1050	4200	
36	烟罩封板	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	米	41	350	14350	
37	消音箱	规格：配现场尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	3	2500	7500	
38	抗震支架	规格：配现场尺寸采用优质镀锌钢材制作， $\geq 3.0\text{mm}$ 一次成型工艺	河南铭创厨房设备有限公司	对	30	100	3000	
39	送新风管道	规格： $\geq 600 \times 500 (\text{mm})$ 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	21	330	6930	
40	送新风管道	规格： $\geq 300 \times 400 (\text{mm})$ 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	19	330	6270	
41	送新风管道	规格： $\geq 300 \times 300 (\text{mm})$ 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	平方	24	330	7920	
42	风口变径	规格：配机组尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	2	1050	2100	
43	管道弯头	规格： $\geq 300 \times 300 (\text{mm})$ 采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	9	550	4950	
44	软连接	规格： $\geq 300 (\text{mm})$ 加厚防雨帆布	河南铭创厨房设备有限公司	个	2	100	200	
45	消音箱	规格：配机组尺寸采用201型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	河南铭创厨房设备有限公司	台	1	2500	2500	

46	聚烟管道	规格：≥600x500(mm)采用201型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	河南铭创厨房设备有限公司	平方	4	330	1320
47	暂列金额	本项目暂列金额100000元（*供应商在报价时需按此项列入分项报价表中，若此金额在分项报价中有变动，采购人将拒绝供应商的响应文件）		项	1		100000
		总计					¥1330003.00元

说明：

- 1、采购货物报价指目的地交货价，含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件及安装调试等所有费用。
- 2、本项目暂列金额 100000 元（*关于本项目预算金额及最高限价，均包含暂列金 100000 元，供应商在报价时需按此项列入分项报价表中，若此金额在分项报价中有变动，采购人将拒绝供应商的响应文件。）。

供应商名称（盖章）：河南铭创厨房设备有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期 2025年1月10日