

3、投标分项报价表

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地(国)	交货期	交货地点	数量	单位	单价	合价	备注
1	组合式空气处理机组 1; 设备编号：PAU-101	天津博特环境科技有限公司	BAZK02 7037AH WN	1. 风量: 21300m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量: 240.49kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量: 230kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段(G4)+风机段+均流段+表冷段+中效过滤段(F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日 历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	35803	35803	
2	组合式空气处理机组 2; 设备编号：PAU-201	天津博特环境科技有限公司	BAZK 025027 AHWN	1. 风量: 13600m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量: 162.12kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量: 170kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日 历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	28893	28893	

				+均流段+表冷段 +中效过滤段(F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装								
3	组合式空气处理机组 3; 设备编号 : PAU-301	天津博特环境科技有限公司	BBZK 025043 AHWN	1. 风量:22600m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压:800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量:261.82kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量≥ 260kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段 +均流段+表冷段 +中效过滤段(F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	41527	41527
4	组合式空气处理机组 4; 设备编号 : PAU-302	天津博特环境科技有限公司	BBZK 038043 AHWN	1. 风量:34200m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压:800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量:396.79kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量:400kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段 +均流段+表冷段 +中效过滤段(F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	63000	63000
5	组合式空气处理机组 5;	天津博特环	BBZK 025043 AHWN	1. 风量:22600m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压:800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量:261.82kW (在进水温度	天津博特环境	中国天津	自合同签订生	郑州市高新区莲花街 239 号	1	台	41527	41527

	设备编号： PAU-401	境科 技有 限公 司	7℃, 出水温度 12℃的工况下) ; 制热量 ≥ 260kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下) ; 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流段+表冷段 +中效过滤段 (F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	科 技 有 限 公 司		效之 日起 35 日 历天	(亿达科 技新城二 期)				
6	组合式空 气处理机 组 6; 设备编 号： PAU-402	天津博 特环 境科 技有 限公 司 BBZK 038043 AHWN	1. 风量:34200m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压:800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量:396.79kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量:400kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流段+表冷段 +中效过滤段 (F8)+出风段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津 博特 环境 科技 有限公司 BBZK 038043 AHWN	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑州 市高 新区莲 花街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	63000	63000
7	组合式空 气处理机 组 7; 设备编 号： PAU-501	天津博 特环 境科 技有 限公 司 BBZK 056039 AHWN	1. 风量: 46500m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 800Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量: 530.9kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量: 484kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流段+表冷段 +中效过滤段 (F8)+出风段; 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。	天津 博特 环境 科技 有限公司 BBZK 056039 AHWN	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑州 市高 新区莲 花街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	78449	78449

				6. 落地安装								
8	组合式空气处理机组 8; 设备编号 : XF-101	天津博特环境科技有限公司	BAZK 019031 AHWN	1. 风量: 10200m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 700Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量: 119.88kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量: 121kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+表冷段+风机段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	17101	17101
9	组合式空气处理机组 9; 设备编号 : XF-201	天津博特环境科技有限公司	BAZK 025031 AHWN	1. 风量: 15600m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 500Pa; 变频; 3. 换热盘管段制冷量: 180.73kW (在进水温度 7℃, 出水温度 12℃的工况下); 制热量: 186kW (在进水温度 60℃, 出水温度 50℃的工况下); 4. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+表冷段+风机段 5. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 6. 落地安装	天津博特环境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起 35 日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	21730	21730
10	直膨式空气处理机组 1	天津博特环境科	BBDX 023029 AHVN00 76	1. 风量: 11600m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 900Pa; 变频; 3. 氟盘管段制冷量: 213kW; 制热量: 239kW;	天津博特环境科技	中国天津	自合同签订生效之	郑州市高新区莲花街 239 号	1	台	23704 6	237046

	设备编号： AHU-101	技有限公司	4. 再热段形式：电再热；再热量：28kW； 5. 加湿段形式：电热加湿；加湿量：84kg/h； 6. 功能段：新风段+初效过滤段（G4）+风机段+均流+氟盘管段+电再热段+电热加湿段+中效过滤段（F8）+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV038AVRNND，台数：2台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 落地安装	有限公司		日起35日历天	（亿达科技新城二期）				38AVRNND*2
1 1	直膨式空气处理机组 2 设备编号： AHU-201	天津博特环境科技有限公司 BBDX 025041 AHVR00 96	1. 风量：20900m ³ /h；新风比62%； 2. 风机段：机外余压：1400Pa；变频； 3. 氟盘管段制冷量：274kW；制热量：300kW； 4. 再热段形式：电再热；再热量：70kW； 5. 加湿段形式：电热加湿；加湿量：93kg/h； 6. 功能段：新风段+初效过滤段（G4）+混合段+风机段+均流+氟盘管段+电再热段+电热加湿段+中效过滤段（F8）+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV024AVRNND，台数：4台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。	天津特境科技有限公司 天津特境科技有限公司	中国天津	自合同签订生效之日起35日历天	郑州市高新区莲花街239号（亿达科技新城二期）	1	台	300600	300600 外机型号： BSAV024AVRNND*4

				9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 落地安装									
1 2	直膨式空 气处理机 组 3 设备编 号 : AHU-202	天 津博 特环 境科 技有 限公 司	BADX 015021 ACVN00 20	1. 风量: 2900m ³ /h; 新风比 100%; 2. 风机段: 机外余压: 900Pa; 变频; 3. 氟盘管段制冷量: 56kW; 制热量: 63kW; 4. 再热段形式: 电再热; 再热量: 8kW; 5. 加湿段形式: 电热加湿; 加湿量: 21kg/h; 6. 功能段: 新风段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流+氟盘管段 +电再热段+电热加湿段+中效过滤段(F8)+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组, 室外机型号: BSAV020AVRNND, 台数: 1 台 8. 直膨式空调机组自带模块柜 (控制室内机、室外机盘管联动)、开放通讯协议 RS485, 不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 吊顶安装	天津 博特 环境 科技 有限公司	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑 州 市高 新 区莲 花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	10046 8	100468	外机 型号: BSAV0 10AVR NNC*2
1 3	直膨式空 气处理机 组 4 设备编 号 : AHU-203	天 津博 特环 境科 技有 限公 司	BADX 013017 ACVR00 04	1. 风量: 1600m ³ /h; 新风比 20%; 2. 风机段: 机外余压: 1000Pa; 变频; 3. 氟盘管段制冷量: 10kW; 制热量: 12kW; 4. 再热段形式: 电再热; 再热量: 4kW; 5. 加湿段形式: 电热加湿; 加湿量: 2kg/h; 6. 功能段: 混合段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流+氟盘管段 +电再热段+电热加湿段+中效过滤段(F8)+出风段	天津 博特 环境 科技 有限公司	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑 州 市高 新 区莲 花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	62778	62778	外机 型号: BSAV0 04AVR NNC*1

				7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV004AVRNCC，台数：1台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议 RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 吊顶安装									
1 4	直膨式空 气处理机 组 5 设备编 号： AHU-301	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BADX 015021 AHVN00 20	1. 风量：3200m ³ /h；新风比 100%； 2. 风机段：机外余压：900Pa；变频； 3. 氟盘管段制冷量：56kW；制热量：63kW； 4. 再热段形式：电再热；再热量：8kW； 5. 加湿段形式：电热加湿；加湿量：23kg/h； 6. 功能段：新风段+初效过滤段 (G4)+风机段+均流+氟盘管段 +电再热段+电热加湿段+中效过滤段(F8)+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV020AVRNND，台数：1台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议 RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 落地安装	天津 博 特 环 境 科 技 有 限 公 司	中 国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑州 市高 新区莲 花街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	97638	97638	外机 型号： BSAV0 10AVR NNC*2
1 5	直膨式空 气处理机 组 6	天津博 特环 境科	BADX 015021 AHVN00 20	1. 风量：3200m ³ /h；新风比 100%； 2. 风机段：机外余压：900Pa；变频； 3. 氟盘管段制冷量：56kW；制热量：63kW； 4. 再热段形式：电再热；再热量：8kW；	天津 博 特 环 境 科 技	中 国 天津	自合 同签 订生 效之	郑州 市高 新区莲 花街 239 号 (亿达科 技)	1	台	97638	97638	外机 型号： BSAV0 10AVR

	设备编号： AHU-401	技有限公司	5. 加湿段形式：电热加湿；加湿量：23kg/h； 6. 功能段：新风段+初效过滤段（G4）+风机段+均流+氟盘管段+电再热段+电热加湿段+中效过滤段（F8）+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV020AVRNND，台数：1台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 落地安装	有限公司		日起35日历天	技新城二期）					NNC*2	
1 6	直膨式空 气处理机 组 7 设备编 号： AHU-501	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BADX 013017 AHVR00 05	1. 风量：1600m ³ /h；新风比34%； 2. 风机段：机外余压：1000Pa；变频； 3. 氟盘管段制冷量：14kW；制热量：16kW； 4. 再热段形式：电再热；再热量：4kW； 5. 加湿段形式：电热加湿；加湿量：4kg/h； 6. 功能段：混合段+初效过滤段（G4）+风机段+均流+氟盘管段+电再热段+电热加湿段+中效过滤段（F8）+出风段 7. 含与室内机参数匹配的变频室外机组，室外机型号：BSAV004AVRNND，台数：1台 8. 直膨式空调机组自带模块柜（控制室内机、室外机盘管联动）、开放通讯协议RS485，不含风机电机启动柜及弱电控制柜。 9. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 10. 落地安装	天津博 特环 境科 技有 限公 司	中国天津	自合同签订生效之日起35日历天	郑州市高新区莲花街239号（亿达科技新城二期）	1	台	63500	63500	外机 型号： BSAV0 05AVR NNC*1

1 7	直膨式空 气处理机 组 8 设备编 号： AHU-102	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BADX 030041 AHVR01 08	1. 风量: 25500m ³ /h; 新风比 56%; 2. 风机段: 机外余压: 700Pa; 变频; 3. 氟盘管段制冷量: 303kW; 制热量: 336kW; 4. 功能段: 混合段+初效过滤段 (G4)+风机段 +均流段+氟盘管段+中效过滤段 (F8)+出风段 5. 含与室内机参数匹配的变频室外机组, 室 外机型号: BSAV036AVRNND, 台数: 3 台 6. 直膨式空调机组自带模块柜 (控制室内机、 室外机盘管联动)、开放通讯协议 RS485, 不 含风机电机启动柜及弱电控制柜。 7. 空调机组内过滤器两侧设置本地压差计。 8. 落地安装	天津 博特 环境 科技 有限公司	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 35 日 历天	郑州市高 新区莲花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	1	台	23253 3	232533	外机 型号： BSAV0 36AVR NND*3
1 8	风机盘管 1 设备编 号：FP-03	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BFCN3 00A	1. 风量: 510m ³ /h; 静压: 50Pa; 制冷量: 3200W; 制热量: 5200W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备 同品牌线控器; 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津 博特 环境 科技 有限公司	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 20 日 历天	郑州市高 新区莲花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	39	台	770	30030	
1 9	风机盘管 2 设备编 号：FP-04	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BFCN4 00A	1. 风量: 680m ³ /h; 静压: 50Pa; 制冷量: 4150W; 制热量: 6500W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备 同品牌线控器; 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津 博特	中国 天津	自合 同签 订生 效之 日起 20 日 历天	郑州市高 新区莲花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	12	台	814	9768	

20	风机盘管3 设备编号:FP-05	天津博特环境科技有限公司	BFCN500A	1. 风量: 850m³/h; 静压: 50Pa; 制冷量: 5000W; 制热量: 7870W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津博特	中国天津	自合同签订生效之日起20日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	5	台	858	4290	
21	风机盘管4 设备编号:FP-06	天津博特环境科技有限公司	BFCN600A	1. 风量: 1020m³/h; 静压: 50Pa; 制冷量: 5950W; 制热量: 9800W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津博特	中国天津	自合同签订生效之日起20日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	12	台	922	11064	
22	风机盘管5 设备编号:FP-08	天津博特环境科技有限公司	BFCN800A	1. 风量: 1360m³/h; 静压: 50Pa; 制冷量: 8100W; 制热量: 13000W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津博特	中国天津	自合同签订生效之日起20日历天	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二期)	1	台	1178	1178	
23	风机盘管6 设备编号:FP-10	天津博特环境科技有	BFCN1000A	1. 风量: 1700m³/h; 静压: 50Pa; 制冷量: 9100W; 制热量: 14900W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。	天津博特	中国天津	自合同签订生效之日起	郑州市高新区莲花街 239 号 (亿达科技新城二	20	台	1280	25600	

		限公 司		4. 吊顶安装			20 日 历天	期)					
2 4	风机盘管 7 设备编 号:FP-12	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BFCN1 200A	1. 风量: 2040m ³ /h; 静压: 50Pa; 制冷量: 11250W; 制热量: 18800W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备 同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津博 特	中 国天 津	自合 同签 订生 效之 日起 20 日 历天	郑 州 市高 新 区莲 花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	33	台	1387	45771	
2 5	风机盘管 8 设备编 号:FP-14	天津博 特环 境科 技有 限公 司	BFCN1 400A	1. 风量: 2380m ³ /h; 静压: 50Pa; 制冷量: 13000W; 制热量: 22100W; 2. 含回风箱、不锈钢加长水盘、与投标设备 同品牌线控器。 3. 型式: 卧式暗装。 4. 吊顶安装	天津博 特	中 国天 津	自合 同签 订生 效之 日起 20 日 历天	郑 州 市高 新 区莲 花 街 239 号 (亿达科 技新城二 期)	43	台	1535	66005	
合计: 小写: ￥1776937.00 元 大写: 人民币 壹佰柒拾柒万陆仟玖佰叁拾柒元整													

供应商: 天津博特环境科技有限公司 (企业电子签章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章或电子签章)

日期: 2025 年 12 月 22 日