

工程竣工验收报告

一、工程概况

工程名称	八路军驻洛办事处旧址消防工程项目	工程地点	洛阳市八路军驻洛办事处纪念馆内
建筑性质	古建筑（文保单位）	工程造价	约 92.5 万元
结构类型	砖木结构	层数	一层（局部两层）
开工竣工日期	2025.9.20 - 2025.12.4	施工天数	76天
建设单位	八路军驻洛办事处纪念馆	监理单位	智博建筑设计集团有限公司
设计单位	中科瑞城设计有限公司	施工单位	国丰建设集团有限公司
主要工程内容	本项目为八路军驻洛办事处旧址消防工程项目，主要施工内容为八路军洛阳办事处旧址内的火灾自动报警及其联动系统、消防电话系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、图像型火灾探测系统、集中应急照明系统、消防配电、室内消火栓系统、室外消火栓系统、简易喷淋系统及微型消防站的设备配置等。		

二、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 2025年12月4日，建设单位组织设计、施工、监理等单位对八路军驻洛办事处旧址消防工程项目的各项内容进行了全面的工程验收，综合评定该工程各分部分项符合设计及规范要求，验收合格。			
施工单位 (签章) 项目负责人: 孔令豪 日期: 2025.12.4	监理单位 (签章) 监理工程师: [Signature] 日期: 2025.12.4	设计单位 (签章) 项目负责人: 高彩琴 日期: 2025.12.4	建设单位 (签章) 甲方代表: 吴和明 日期: 2025.12.4