


南阳市市直政府采购项目验收报告

采购人	南阳市市政环卫服务中心	中标、成交 供应商	中务环境科技有限公司
采购项目名称	南阳市市政环卫服务中心渗 滤液处理站膜柱更换及设备 大修项目	项目编号	南阳政采公开-2025-10
具体使用科室	南阳市生活垃圾处理中心渗 滤液处理站	使用人姓名、电 话	王进13937753670
采购项目内容			采购合同金额
110根DTRO膜组件维修；计量泵、配电线路、仪表等配件更换；管道改 造；电器改造及自动化远程控制（PC端，PE端）；车间地面改造；设备 主体框架维护。			2466394.32
验 收 情 况	验收标准：1、已完成南阳政采公开-2025-10中招标文件及合同要求，更换及维 修任务。2、具备检验资质的第三方检测公司已出具检测报告，出水检测结果满 足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表二污染物控制标准		
	验收结论：经现场复核，膜柱更换及设备大修已完成，符合招标文件和合同的使用 要求，同意验收		
	验收负责人签字：  验收小组签字： 		

说明 1、验收标准主要包括产品名称、规格、型号、数量、质量是否与采购文件和合同一致；随
机资料及附件、配件是否齐全；是否已安装调试，各项技术指标是否达到要求；是否按照合同要求
时间供货以及其他内容。服务和工程项目按照服务要求和行业管理部门规定的标准、方法和内容进
行验收。

2、表中内容填写不完或有其他验收文件时，请另附页与本验收表一并提供。

3、采购人员和使用人员要分离，采购人员不得参与项目验收。