

# 商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备

## (非政府采购项目)

### 招标文件

采购编号：商财公开招标-2025-39



采 购 人：商城县亿隆产业发展有限责任公司

代理机构：卓信工程咨询有限公司

日 期：二〇二五年十二月

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

一、总则

二、投标文件的编制

三、投标文件的递交

四、开标

五、评标、定标

六、授予合同

七、其他

第三章 技术参数及技术要求

第四章 合同一般条款

第五章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

## 项目概况

商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备（非政府采购项目）的潜在投标人应在商城县公共资源交易网（<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2026年1月13日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：商财公开招标-2025-39；
2. 项目名称：商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备（非政府采购项目）；
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：1182253.36 元；  
最高限价：1182253.36 元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	商财公开招标 -2025-39	商城县预制菜产业园车间 制冷设备及恒温设备（非政 府采购项目）	1182253.36	1182253.36

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5. 1 采购内容：车间恒温设备、车间 9T 块冰制冰设备、9T 冰片淡水制冰设备、净水系统等。具体要求详见招标文件第三章技术参数及要求；

5. 2 资金来源：专项债券；

5. 3 交货及安装期：合同签订后 30 日历天内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕；

5. 4 质量要求：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求；

5. 5 质保期：2 年，技术参数有特殊要求的，以技术参数要求为准

6、合同履行期限：30 日历天

7、本项目是否接受联合体：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小微企业：否

## **二、申请人的资格要求：**

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
- 3、本项目的特定资格要求：
  - 3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
  - 3.2 提供经会计师事务所审计的 2024 年年度财务审计报告（若企业成立年份不足一年，则需提供开户行出具的资信证明）；
  - 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书，格式自理）；
  - 3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年以来连续 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)
  - 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺书，格式自理）；
  - 3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】，政府采购严重违法失信行为记录名单【查询渠道：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。投标人需提供从公告发布之日起至投标截止之日止投标单位信用记录查询结果网页截图。
  - 3.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图）；

## **三、获取招标文件**

1. 时间：2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 29 日（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：商城县公共资源交易网站
- 3、方式：投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网（<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>）”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理 CA 数字证书的要求准备好 CA 办理所需资料办理 CA 数字证书。登陆“商城县公共资源交易（<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA

数字证书) 登陆会员系统进行网上投标报名。本次采购实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加投标者，在规定时间内凭 CA 数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。

4、售价：0 元。

5、请各潜在供应商报名下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、时间：2026 年 1 月 13 日 09 时 00 分（北京时间）。

2、地点：投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网

（<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>）》电子招投标平台会员系统指定位置。

3、网上提交：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收；

4、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 [http://zfcg.scxzf.com/bidopen\\_login](http://zfcg.scxzf.com/bidopen_login)，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

5、投标人应当在截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

6、逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

7、不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页一下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

8、特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通；

9、其他注意事项：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误 等对交易活动所造成的一切后果，由供应商自行负责。

#### **五、开标时间及地点：**

1、开标时间：2026 年 1 月 13 日 09 时 00 分（北京时间）

2、开标地点：商城县公共资源交易网不见面开标大厅

（[http://zfcg.scxzf.com/bidopen\\_login](http://zfcg.scxzf.com/bidopen_login)）

#### **六、发布公告的媒介**

本次招标公告《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《商城县公共资源交易网》上公开发布。公告期限五个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1、采购项目需要落实的政府采购政策：

7.1.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》{财库〔2020〕46号}；

7.1.2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

7.1.3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：商城县亿隆产业发展有限责任公司

地址：商城县轻工业园区

联系人：陈禄億

联系电话：15290275178

### 2. 采购代理机构信息

名称：卓信工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区黄河路1号

联系人：王先生

联系电话：13663763758

## 第二章 投标须知

### 投标须知前附表

序号	内容	
1	项目名称	商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备（非政府采购项目）
2	采购编号	商财公开招标-2025-39
3	采购人	名称：商城县亿隆产业发展有限责任公司 地址：商城县轻工业园区 联系人：陈禄億 联系电话：15290275178
4	采购代理机构	名称：卓信工程咨询有限公司 地址：郑州市金水区黄河路 1 号 联系人：王先生 联系电话：13663763758
5	采购方式	公开招标
6	采购预算	1182253.36 元
7	标段划分	1 个标段
8	采购内容	车间恒温设备、车间 9T 块冰制冰设备、9T 冰片淡水制冰设备、净水系统等。具体要求详见招标文件第三章技术参数及要求；
9	供应商资格条件	详见招标公告
10	交货期、质保期、质量要求	交货及安装期：合同签订后30日历天内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕； 质保期：2年；技术参数有特殊要求的，以技术参数要求为准 质量要求：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求；
11	分包	不允许
12	投标有效期	60 日历天（投标截止之日起）
13	签字或盖章要求	按照招标文件提供的投标文件格式正确签署
14	投标文件的递交	各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指 6

		定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
15	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（在会员系统指定位置上传）。
16	投标文件递交截止时间	2026年1月13日09点00分（北京时间）
17	开标时间	2026年1月13日09点00分（北京时间）
18	开标地点	商城县公共资源交易中心不见面开标大厅
19	采购控制价	1182253.36元；注：投标人报价高于控制价的视无效投标。
20	投标人提出问题截止时间	递交投标文件截止时间15日前
21	投标人收到澄清后书面确认时间	投标人收到澄清后24小时内
22	采购人修改招标文件的时间	递交投标文件的截止时间10日前
23	评标委员会的组建	评标委员会由评审专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济类专家人数4人，采购人代表1人，参加评标的专家从相关评标专家库中随机抽取。
24	代理服务费	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号文）等相关规定收取，由中标人支付
25	付款方式	由中标单位与采购人自行协商
26	质疑和投诉	1. 投标人可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94号令)规定,依法对采购文件、采购过程、中标或者成交结果,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑; 2. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,才可以依法向财政部门提起投诉(投诉格式请在商城县政府采购网采购动态栏下载)。
27	补充说明	单一产品采购项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的、按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的投标人获得中标人推荐资格。报价及得分均相同的，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目、多家投标人提供的核心产品品牌相同的、按前款规定处理。 本项目核心产品为： <b>螺杆制冷机组、蒸发冷</b>

**特别注意事项：**

1、商城县政府采购品茗远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过商城县政府采购电子交易系统（网址

<http://zfcg.sxzfzfw.com/login> 中【业务管理】—【开评标】—【不见面开标系统】模块进入不见面开标大厅，也可以直接点击不见面开标系统链接供应商操作手册下载地址：

<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn//Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx>

**2、不见面开标系统对供应商终端要求：**

(1) 电脑配置：4G 以上内存，windows7 以上操作系统，IE11 以上浏览器，office2010 以上文字处理软件，摄像头（暂时可不用）、带声卡耳机；

(2) 互联网网络带宽 50M 以上。

供应商应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置，如未安装及设置开标过程造成的无法解密、无法正常查看开标视频的后果自行负责。

3、不见面开标系统需交易主体使用 CA 锁登录交易平台进行操作。（如未办理可查看商城县公共资源交易网服务指南 CA 办理流程）

4、不见面开标项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在供应商可凭本企业数字证书（CA）登录“商城县电子交易系统（品茗）”下载。潜在供应商应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，供应商必须下载最新采购文件文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将作为无效投标。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5、为确保不见面开标工作顺利进行，供应商可以加入“商城县品茗电子交易系统交流群”或电话进行业务咨询。QQ 群号：825473292，服务热线：18003977728

**6、特别提醒**

因本项目采用远程不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

(1) 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

(2) 本项目采购文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编

	<p>制，并通过商城县品茗电子交易系统完成投标过程。供应商的投标文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。</p> <p>(3) 供应商通过商城县品茗电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，供应商使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，<b>供应商不必抵达开标现场，无须携带相关原件，无须递交纸质版标书</b>，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统进行互动交流以及文件传送等操作。</p> <p>(4) 投标文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表<b>应提前进入不见面交易系统进行在线签到</b>，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。</p> <p>(5) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>(6) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单并展示投标保证金递交匹配情况（如有），然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。</p> <p>①因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当（用错 CA 锁、CA 锁已过期、CA 锁加解密功能有问题等等）、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标； (投标文件加解密需使用企业锁)</p> <p>②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。</p> <p>③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间</p> <p>(7) 若供应商已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由供应商负责。</p>
--	--

	<p>(8) 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。</p> <p>(9) 投标单位应充分考虑到网络及系统平台</p>
--	---

## 一、总 则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指商城县亿隆产业发展有限责任公司。

2.2 “供应商”系指符合要求的供应商。

2.3 “采购代理机构”系指卓信工程咨询有限公司。

2.4 “买方”系指商城县亿隆产业发展有限责任公司，“卖方”系指中标人。

2.5 “合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的伴随义务。

2.8 “伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但以有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

### **3.投标申请人必须具备下列条件**

详见招标公告

### **4.合格的服务**

4.1 中标人对合同义务全面负责；对招标范围内货物的质量、使用性能、安装、调试及售后服务全面负责。

4.2 售后服务中标方须满足国家规定的三包售后条款要求。

4.3 设备运至采购人指定地点时，采购人全部或随机抽取开箱验货，中标人应按投标文件承诺的配置及技术参数提供中标品牌设备，若所供设备与投标文件不符，采购人有权拒付已供设备的货款。

### **5.投标文件**

5.1 投标人必须在投标截止时间前通过商城县公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子投标文件。

5.2 本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

### **6.投标费用**

投标人承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任和义务。

### **7.保证**

投标人应保证在投标文件中所提交的文件、资料和数据是真实的。

### **8.交货地点、交货期**

8.1 交货地点：采购人指定地点。

8.2 交货期限：合同签订后 30 日历天内送达采购单位指定地点，并安装调试完毕；

### **9.合同价款的支付与结算**

自行协商。

## 二、投标文件的编制

### 10. 投标文件的组成

10.1 投标文件的编制应包含以下内容：

- (1) 投标函
- (2) 投标函附录
- (3) 法定代表人身份证明书
- (4) 授权委托书
- (5) 投标货物分项报价表
- (6) 供应商资格证明文件
- (7) 货物技术偏差表
- (8) 综合部分
- (9) 类似业绩表
- (10) 其他材料

### 11. 投标报价

11.1 投标人报价应在不低于投标人成本的基础上根据市场行情和自身实力自主报价，且投标人报价不得高于采购单位预算价。

11.2 投标人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。投标人的投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损物价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费、检测费及运送到甲方指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的必须的款项及费用，且投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

11.3 投标人应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

11.4 为落实政府采购促进中小微企业政策，对小微型企业的投标报价进行折扣计算评标价，投标人须提供的证明材料：

- 1) 投标人若为中小企业，须对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》{财库〔2020〕46号}文件规定，提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
- 2) 监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管

理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认可。

3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予以认可。

## **12.投标保证金**

无

## **13.投标有效期**

投标文件从开标之日起开始生效，投标有效期为60日历天（投标截止之日起）。投标文件有效期不足将被视为非响应性投标而予以拒绝。中标人的投标有效期应延长至合同终止日止。

## **14.投标文件的编制**

14.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

14.2 投标文件应当对招标文件有关货物供货及安装期、质保期、投标有效期、质量、招标范围等实质性内容作出响应。

14.3 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担

## **三、投标文件的递交**

### **15.投标文件的密封和标记**

15.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

15.2 电子投标文件的要求：电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密，否则，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

### **15.4 投标文件的递交**

1) 电子投标文件上传件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。

2) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

3) 逾期上传投标文件或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采

购人不予受理。

## 四、开 标

### 16.开标

本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 [http://zfcg.scxzfw.com/bidopen\\_login](http://zfcg.scxzfw.com/bidopen_login)，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料。

供应商应当在投标截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易中心网站首页一下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通。

## 五、评标、定标

### 17.评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评审专家组成，成员人数详见投标须知前附表，参加评标的专家从相关评标专家库中随机抽取。

### 18.评标原则

18.1 公开、公平、公正，科学、择优。

18.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。

18.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

18.4 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，政府采购法

- (87 号令)第五十一条规定的情形除外;
- (三)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
  - (四)对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
  - (五)在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的;
  - (六)记录、复制或者带走任何评标资料;
  - (七)其他不遵守评标纪律的行为。
- 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的,其评审意见无效。
- ### 19.投标文件的初审
- 19.1 评标委员会首先对投标文件进行检查,以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。
- 19.2 投标文件报价出现前后不一致的将按以下方法更正,如果投标人不确认的,其投标无效:
- 19.2.1 投标文件中投标函附录(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以投标函附录(报价表)为准;
  - 19.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
  - 19.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以投标函附录的总价为准,并修改单价;
  - 19.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
  - 19.2.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。
- 19.3 投标人存在下列情况之一的,投标无效:
- 19.3.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
  - 19.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
  - 19.3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的;
  - 19.3.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
  - 19.3.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
  - 19.3.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形;
  - 19.3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理

性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.3.8 政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

## **20.投标文件的澄清**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## **21.评标办法（详见投标须知附件）**

## **22.计分办法**

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的硬指标分值；再加上评委个人评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。每个投标人的最终得分为：所有评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

## **23.定标**

23.1 评标委员会按照评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。

23.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

## 六、授予合同

### 24.中标通知

- 24.1 在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。
- 24.2 中标通知书是合同的组成部分。
- 24.3 对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
- 24.4 中标通知书发出后采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 25.签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 1 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

25.3 如中标人不按约定谈签合同，代理机构和采购人将报请取消其中标资格，并没收其投标保证金。招标代理机构和采购人可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。

## 七、其它

### 26. 小型微型企业认定及评标价格评审

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
评标价格=	投标报价	投标报价	投标报价×(1-20%)	投标报价× (1-20%)

26.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财

购[2013]14号)文件规定,对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函及证明材料)。

26.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定,凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业,享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除,但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。

26.3 根据财库(2017)141号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

26.4 根据(财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知)财库〔1906〕90号文件的有关要求,投标人本次投标活动中,如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时,在性能、技术、服务等指标同等条件下,将优先采购清单中的产品。

26.5 根据(财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知)财库〔1904〕185号文件的有关要求,投标人本次投标活动中,如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时,在性能、技术、服务等指标同等条件下,将优先采购清单中的产品。

27. 未尽事宜按国家有关规定执行。

28. 本招标文件最终解释权归采购人。

#### **投标须知附件:**

##### **评标标准**

###### **1. 投标文件的评审、比较和否决**

1.1 评标委员会将按照招标文件的规定,仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

1.2 根据相关法律法规及有关招投标文件规定,结合本项目具体情况,制定

本次招标评标办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。采用百分制综合评估法进行评比。

1.3 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1.4 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的投标供应商。

1.5 评标委员会依据招标文件中规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标人。

## 2.评审程序

2.1 首先对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标；

2.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求

2.3 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审因素		评审标准
资格 评审 标准	营业执照	具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度	符合供应商须知前附表第9项供应商资格条件
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商对该项内容进行承诺，否则视为资格审查不通过
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	符合供应商须知前附表第9项供应商资格条件
	参加政府采购活动前三年内，在	供应商对该项内容进行承诺，否则视为资格审查不通过

	经营活动中没有重大违法记录	
	信用查询	符合供应商须知前附表第9项供应商资格条件
	其他要求	符合供应商须知前附表第9项供应商资格条件
符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	按招标文件格式要求签字盖章
	投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
	投标报价	投标报价应低于或等于最高投标限价
	投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
	交货及安装期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
	质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
	质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定

### 评标具体方法和标准:

分值构成(总分100分)	报价部分: 30分; 技术部分: 50分; 综合部分: 20分	
评审分项	评分因素	评分标准
报价部分(30分)	投标报价得分计算方法	<p>投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×30</p> <p>评标基准价是满足招标文件要求且报价最低的投标报价, 投标报价与评标基准价一致得满分。</p> <p>备注: (1) 投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人报价的(建议比最高限价低30%), 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 评标委员会将通过交易系统向该投标人发出通知, 要求该投标人通过交易系统提供书面说明, 并提交相关证明材料, 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会将其投标文件作为无效投标文件处理。</p> <p>(2) 为了促进中小企业发展, 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库〔2020〕46号的规定, 给予小型和微型企业产品(提供的所有投标产品均为小微企业生产产品)价格20%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审, 中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。</p> <p>参加本项目的小型企业应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>(3) 根据财库〔2020〕46号文件规定, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的各项政策。</p>

		<p>发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>（4）根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。</p>
	技术参数（40分）	<p>1. 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足采购文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于采购文件要求的产品：</p> <p>2. 带★号的技术参数及功能要求为重要技术参数，其他技术参数及功能要求为一般技术参数，完全满足技术参数要求的得40分，带★技术参数每有1项不满足扣2分，一般技术参数每有1项不满足扣1分，扣完为止。</p>
技术部分 (50分)	项目实施方案(5分)	<p>投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施、供货周期等。</p> <p>投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。</p>
	应急预案（5分）	<p>投标人提供应急预案及处理措施，包括但不限于：</p> <p>①火灾；②暴风雨；③冬季冰雪；④险情处理；⑤重大事项处置。</p> <p>投标人对每项内容描述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行描述，或内容未包括具体细节的得3分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；</p>

		未提供应相关内容的得 0 分。
	业绩（5分）	供应商具有2023年1月1日以来类似项目业绩的，每有一份得5分，最多得5分。（提供合同协议书扫描件，以合同签订时间为准）
	培训计划（5分）	<p>投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容等评分。</p> <p>投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。</p>
综合部分 (20分)	优惠条件的承诺（5分）	<p>评标委员会根据供应商提供的优惠条件的承诺（包括但不限于质保期内外提供的免费服务、零配件免费更换范围）内容与项目的贴合度、优惠幅度、实现措施详尽程度、约束机制四个方面进行评审：</p> <p>承诺符合实际需要、优惠幅度最大、措施具体、有履行承诺约束机制的，得5分；</p> <p>承诺符合实际需要，但优惠幅度不大、措施不够具体或缺乏约束机制的，得3分；</p> <p>承诺不能符合需要，但优惠幅度小、措施不具体或缺乏约束机制的，得1分；供应商没有提供上述内容的不得分。</p>
	售后服务方案 (5分)	<p>根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。</p> <p>投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得1分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分；未提供相关内容的得0分。</p>

### 第三章 技术参数及技术要求

序号	名称	规格/型号技术要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	设备一、车间恒温设备					
1	螺杆制冷机组	<p>HSK5353-35, 12° C/40° C, 101.2kw/56kw, 转速 2950, 变位量 119 m³/小时, 多级滑阀能量调节, 多种保护。</p> <p>冷媒介质: R507</p> <p>★压缩机-形式:螺杆式单机, 重量; 1580KG.</p> <p>机组配置: 压缩机、吸排气截止阀、恒压阀、油路系统（油加热器、外置油分离器、油流量开关、油路电磁阀、油路视液镜、油过滤器）、保护装置（压缩机高低压控制器、系统高低压控制器、过载、缺相、逆相、油温、内部过热）、高压表、低压表、储液器（带截止阀、液路过滤器、视液镜）、安全装置（储液器安全阀）、低压侧压力传感器、油泵系统、油冷却器（低温工况需要时）液位开关、吸排气侧附件、压缩机专用油、风冷式油冷却形式等</p> <p>机组安全控制及保护措施:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-压缩机运行压力过高保护</li> <li>-压缩机运行压力过低保护</li> <li>-压缩机电机自保模块保护</li> <li>-压缩机油压差过载保护</li> <li>-压缩机电机过载保护</li> </ul>	台	1		

	<p>★SWL-270：风机 1.1kw*2 台，水泵 1.1kw, 风量 50000 立方/小时钢制椭圆管，盘管整体热镀锌，外壳镀锌板。重量：3600KG</p> <p>★1、设备排热量 排热量 270KW</p> <p>2、设计压力—试验压力 2.5Mpa—2.88Mpa</p> <p>3、配套总功率 3.3KW</p> <p>4、设备重量 约 1.4 吨</p> <p>5、淋水量 30M<sup>3</sup> /时</p> <p>6、蒸发器部件 蒸发排管（蛇形无焊点盘管）：排管规格 31.8*21.6*1.5 高效流体椭圆钢管</p> <p>进气口规格：1-DN50，出液口规格：1-DN35 ，进水管规格：Φ76</p> <p>淋水部件：淋水管 PVC 管</p> <p>喷嘴：材质 ABS：大流量喷水头</p> <p>外部围板：材质及厚度 镀铝锌板：要求 δ =1.5 ，攀钢</p> <p>脱水盘：材质及厚度 镀铝锌板：要求 δ =1.8 攀钢</p> <p>槽钢底座：热镀锌防腐处理</p> <p>7、凉水室部件：水箱底板 材质及厚度，镀铝锌板：要求 δ =1.8 攀钢 容水体积：1.2M<sup>3</sup> 容量 凉水片：PVC 收水器</p> <p>通风型号：蜂窝式，四侧进风上轴流排风</p> <p>8、配套风机：规格数量、生产厂家，8b-2.2KW-2 台 适用电网：50HZ-380V 电机防护等级-绝缘等级：IP55-F</p> <p>风筒材质：Q235A 钢板，热镀锌防腐处理</p> <p>风轮材质：压铸铝组件，防腐处理 接线方式：电线直连</p> <p>9、配套水泵：规格生产 1.1KW 山东鲁泉</p> <p>适用电网：50HZ-380V</p> <p>扬程-水量：扬程 5 米流量 30M<sup>3</sup> 单台</p> <p>执行标准：JB/T7658.5-2006 制冷标准</p>	台	1
--	--	---	---

		DL-160: 工况 8° C/15° C, R507 膨胀供液, 铜管铝片, 片距 6mm, 不锈钢外壳, 自然化霜				
3	吊顶式冷风机	1、冷却面积: 160 m <sup>2</sup> 2、总风量: 6000m <sup>3</sup> /h×3=18000m <sup>3</sup> /h 3、翅片距:6 mm 4、铝管规格:Φ25×2.0 5、外壳材质:304 不锈钢板 6、水盘厚度:1.5 mm 7、轴流风机（铝合金叶轮）:6.0# ×3 台 8、电机功率 (KW) :7.56KW*3 9、进液口:Φ22×2 10、回气口:Φ42×2	台	3		
		2、制冷系统管道				
1	20#无缝钢管	D32*3: 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆 D45*3: 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆 D63*4: 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆	米	185 45 170		
2	紫铜管	Φ8*0.8 (外径*壁厚) Φ22*1.2 (外径*壁厚) Φ28*1.5 (外径*壁厚) Φ35*1.5 (外径*壁厚)	米	12 15 22 6		
3	铜球阀	GBC8s 全开全闭型 GBC12s 全开全闭型 GBC19s 全开全闭型	个	3 3 3		

		GBC38s 全开全闭型	个	3		
4	热力膨胀阀	TGES11、507 专用外平衡式铜阀件	个	3		
5	电磁阀	EVR15、220V，膜片式铜阀件	个	3		
6	干燥过滤器	DML165S	个	4		
7	管道支架型钢	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	项	1		
8	管道保温	30mm 厚橡塑保温管、保温板、B1 级阻燃	项	1		
9	氟利昂	R507	瓶	25		
10	冷冻油	P120	项	1		
11	保温外护	0.5mm 铝板（现场加工制作）	项	1		
		3、冲霜系统				
1	PVC水管、管件	DN32	米	30		
2		DN50	米	28		
		4、电气自控				
1	控制电缆	KWR-4*0.75	m	176		
2		KWR-2*1	m	130		
3	电力电缆	YJV-3*4	m	55		
4		YJV-3*6	m	22		
5	电力电缆	YJV-3*50+2	m	42		
6		YJV-3*1.5	m	220		
7	电缆桥架	规格：100*100、150*100，材质：镀锌喷塑彩钢板	米	100		

8	微电脑控制箱	灰色立柜 600*900*300 单开门, 断路器 NXB-4001WH 3P D250*3 个, 正泰断路器 NXB-63/1P C10*1 个, 正泰熔断器底座 RT28N-32X 1P*1 套, 正泰保险丝 RT28-3210A*1 套, 国产接线端子 TYP PT2.5*60 个, 国产零线排 7 孔 1 个, 国产地线排 5 孔 1 个, 国产排风扇 2 个, 国产温度开关 KTS011230V10A1 个	台	1		
9	PLC 电控箱	灰色立柜 600*900*250 单开门, 汇流端子 TC-6004*1 个, 断路器 NXB-63 3P D63*6 个, 正泰断路器 NXB-63/1P C10*1 个, 正泰熔断器底座 RT28N-32X 1P*1 套, 正泰保险丝 RT28-3210A*1 套, 正泰交流接触器 CJX2SK-1801/220V*1 个, 热继电器 CDR6i-25/ 12-18A*1 个, 德力西交流接触器 CJX2SK-4011/220V*8 个  德力西(冷风机 4.5kw*3)热继电器 CDR6i-93/ 30-40A*3 个, 德力西(冷风机 4.5kw*3)指示灯 AD16-22D 220V5 个, 压机、风机指示灯 AD16-22D 220V*5 个, 化霜运行指示灯三档旋钮开关, LA38-20X/3*5 个, 压机、风机控制开关两档旋钮开关 LA38-11X/2*5 个, 化霜控制开关温控器 SH-5080X(含探头线)2 套国产中间继电器头 NNC68BUL-4Z 套 9 国产中间继电器座 PYF14A9 套国产接线端子 TYP PT2.5*60 个, 国产零线排 7 孔 1 个, 国产地线排 5 孔 1 个, 国产排风扇 2 个, 国产温度开关 KTS011230V10A1 个	台	1		
设备二、车间 9T 块冰制冰设备						

		蒸发/冷凝温度: -28° C/38° C  ★制冷量/运行功率: 62.6kw/45kw, 多级滑阀能量调节, 多种保护。  冷媒介质: R507  压缩机-形式: 单机螺杆式、压缩机重量: 1850KG  机组配置: 压缩机、吸排气截止阀、恒压阀、油路系统（油加热器、外置油分离器、油流量开关、油路电磁阀、油路视液镜、油过滤器）、保护装置（压缩机高低压控制器、系统高低压控制器、过载、缺相、逆相、油温、内部过热）、高压表、低压表、储液器（带截止阀、液路过滤器、视液镜）、安全装置（储液器安全阀）、低压侧压力传感器、油泵系统、油冷却器（低温工况需要时）液位开关、吸排气侧附件、等  机组安全控制及保护措施:  -压缩机运行压力过高保护  -压缩机运行压力过低保护  -压缩机电机自保模块保护  -压缩机油压差过载保护  -压缩机电机过载保护		
1	螺杆制冷机组		台	1

	<p>风机 2.2kw*1 台，水泵 1.1kw, 风量≥25000 立方/小时钢制椭圆管，盘管整体热镀锌，外壳镀铝锌板。设备重量：4.65 吨</p> <p>★1、设备排热量 排热量≥380KW （二合一，一体蒸发冷）</p> <p>2、设计压力—试验压力 2.5Mpa—2.88Mpa</p> <p>3、设备外形尺寸（长*宽*高） 2200*1450*2800 不含轴流</p> <p>4、配套总功率≥ 3.3KW</p> <p>5、淋水量 30M<sup>3</sup> /时</p> <p>6、蒸发器部件 蒸发排管（蛇形无焊点盘管）：排管材质整体热镀锌</p> <p>7、排管规格 31.8*21.6*1.5 高效流体椭圆钢管</p> <p>进气口规格：1-DN80，出液口规格：1-DN65，进水管规格：Φ76</p> <p>淋水部件：淋水法管 PVC 管 喷嘴：材质 ABS：大流量喷水头</p> <p>外部围板：材质及厚度镀铝锌板：要求 δ=1.5，攀钢</p> <p>脱水盘：材质及厚度镀铝锌板：要求 δ=1.8 攀钢</p> <p>槽钢底座：热镀锌防腐处理</p> <p>8、凉水室部件：水箱底板 材质及厚度，镀铝锌板：要求 δ=1.8 攀钢 容水体积：≥1.2M<sup>3</sup> 容量 凉水片：PVC 收水器</p> <p>通风型号：蜂窝式，四侧进风上轴流排风</p> <p>9、配套风机：规格数量、8b-2.2KW-2 台适用电网：50HZ-380V</p> <p>电机防护等级-绝缘等级：IP55-F</p> <p>风筒材质：Q235A 钢板，热镀锌防腐处理</p> <p>风轮材质：压铸铝组件，防腐处理</p> <p>接线方式：电线直连</p> <p>10、配套水泵：规格生产 1.1KW</p> <p>适用电网：50HZ-380V</p> <p>扬程-水量：扬程 5 米流量 30M<sup>3</sup> 单台</p> <p>执行标准：JB/T7658.5-2006 制冷标准</p>	台	1
--	---	---	---

3	蒸发器	蒸发器尺寸：7500*2250*2600，冰模规格：330*120*810；冰模数量：120个；冰砖重量：25kg/块；出冰时间8h/次，产冰3000(kg)/次，产冰总量9000(kg)/天。含盛冰板1个、接近开关4个、钎板焊接。整机重量：6.6吨	项	1		
4	推冰机	推冰机电机功率：4.0KW，包含轴承、电机、推冰架	台	1		
5	冰砖提升机	电机功率2.2KW，包含丝杆、电机	台	1		
6	加水泵	ISG4-10, 1.1KW	台	1		
		2、制冷系统管道				
1	20#无缝钢管	D45*3 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	125		
2		D89*4 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	31		
3		D108*4 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	6		
4	紫铜管	Φ8*0.8（外径*壁厚）	米	5		
5		Φ12*1（外径*壁厚）	米	5		
6		Φ16*1（外径*壁厚）	米	23.5		
7		Φ19*1.2（外径*壁厚）	米	15		
8	铜球阀	GBC12s 全开全闭型	个	2		
9		GBC19s 全开全闭型	个	2		
10		GBC32E 全开全闭型	个	2		
11	热力膨胀阀	507专用外平衡式，四号阀芯	个	6		
12	电磁阀	EVR10、220V，膜片式	个	2		
13	干燥过滤器	DML166S	个	3		

14	直通截止阀	DN32 焊接式	个	1		
15	止阀	DN50 焊接式	个	4		
16	放空阀	DN20 焊接式	个	1		
17	管道支架型钢	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	项	1		
18	蒸发冷钢架平	H钢、钢管、槽钢等	座	1		
19	氟利昂	R507	罐	25		
20	冷冻油	P120	桶	3		
		3、脱冰热氟融霜系统				
1	20#无缝钢管	D32*3：酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	30		
		D45*3：酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	24		
2	管道支架型钢	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	项	1		
		4、电气自控				
1	控制电缆	KWR-4*0.75	项	1		
2	电力电缆	EJV-2*1.5	m	20		
3		EJV-4*25	m	20		
4		EJV-3*2.5	m	20		
5	电缆桥架	规格：100*100、150*100，材质：镀锌喷塑彩钢板	m	20		
6	电气配管	SC32	m	20		
7	电气支架	角钢、丝杆	kg	400		
8	波纹软管	AD28.5	m	30		

9	PVC20	PVC20	m	20		
10	PLC 电 控箱	<p>箱体（立柜）：800*1200*300 灰色、单开门。</p> <p>汇流端子 TC-3003*1 个，正泰断路器 NXB-63/3P, D32*3 个</p> <p>正泰断路器 NXB-63/1P C10*3 个，熔断器底座 RT28N-32X 1P*2 个</p> <p>保险丝 RT28-32 (R015) 10A*2 个，正泰变压器 JL930T11PB*3 个，PLC-CPU6ES7 288-1SR40-0AA1*1 个</p> <p>西门子数字量模块 6ES7 288-3AQ04-0AA0*1 个</p> <p>西门子模拟量采集模块 BAAE28NG*1 个，国产 10 寸触摸屏 TPC-1031NT 带 4G*1 个昆仑通态物联网卡一年 2G1 个，温度传感器，NTC 探头线 2 个，国产温度传感器 LFT3000 0-8abar2 个，2 路中间继电器头 NNC68BUL-2Z*8 个，2 路中间继电器 座 PYF08A1 窄 4 个</p> <p>接线端子 TYP PT2.5*120 个，开关电源 LRS-75-24*1 个，</p> <p>正泰相序检测器 XJ3-D AC380V*1 个，绿色指示灯 ND16-22DS/4 220V 绿 1 个正泰红色指示灯 ND16-22DS/4 220V*1 个，</p> <p>正泰急停按钮 NP2-BS542*1 个，黄色φ22mm 急停防护罩*1 个</p> <p>正泰蜂鸣器 ND16-22FS/AC220V*1 个，正泰万能插座三孔插座 10A 1 个，国产排风扇 AC220V 30W2 个，温度开关 KTS011230V10A*1 个</p> <p>国产零线排七孔*1 个，国产地线排五孔 1 个</p>	台	1		
		5、机架				
1	复合保 温面板	厚度：50mm	平 方	60		
2	橡塑保 温板	厚度：30mm	平 方	18		
3	机架型 材	热镀锌方管、角钢等	吨	1.6		
设备三、9T 冰片淡水制冰机						
	1、制冰设备					

		蒸发/冷凝温度: -28° C/38° C  ★制冷量/运行功率: 52.2kw/37.5kw, 多级滑阀能量调节, 多种保护。  冷媒介质: R507  ★压缩机形式: 单机螺杆式;  设备重量: 1650kg  机组配置: 压缩机、吸排气截止阀、恒压阀、油路系统(油加热器、外置油分离器、油流量开关、油路电磁阀、油路视液镜、油过滤器)、保护装置(压缩机高低压控制器、系统高低压控制器、过载、缺相、逆相、油温、内部过热)、高压表、低压表、储液器(带截止阀、液路过滤器、视液镜)、安全装置(储液器安全阀)、低压侧压力传感器、油泵系统、油冷却器(低温工况需要时)、液位开关、吸排气侧附件、压缩机专用油、油冷却等  机组安全控制及保护措施:  -压缩机运行压力过高保护  -压缩机运行压力过低保护  -压缩机电机自保模块保护  -压缩机油压差过载保护  -压缩机电机过载保护	台	1	
1	螺杆制冷机组				

	<p>风机 2.2kw*1 台，水泵 1.1kw, 风量≥25000 立方/小时钢制椭圆管，盘管整体热镀锌，外壳镀铝锌板。设备重量：4.65 吨</p> <p>1、设备排热量 排热量≥320KW （二合一，一体蒸发冷）</p> <p>2、设计压力—试验压力 2.5Mpa-2.88Mpa</p> <p>3、设备外形尺寸（长*宽*高） 2200*1450*2800 不含轴流</p> <p>4、配套总功率≥ 3.3KW</p> <p>5、淋水量 30M<sup>3</sup> /时</p> <p>6、蒸发器部件 蒸发排管（蛇形无焊点盘管）：排管材质整体热镀锌</p> <p>7、排管规格 31.8*21.6*1.5 高效流体椭圆钢管</p> <p>进气口规格：1-DN80，出液口规格：1-DN65，进水管规格：Φ76</p> <p>淋水部件：淋水法管 PVC 管 喷嘴：材质 ABS：大流量喷水头</p> <p>外部围板：材质及厚度镀铝锌板：要求 δ =1.5, 攀钢</p>		
2	<p>蒸发冷</p> <p>脱水盘：材质及厚度镀铝锌板：要求 δ =1.8 攀钢</p> <p>槽钢底座：热侵锌防腐处理</p> <p>8、凉水室部件：水箱底板 材质及厚度，镀铝锌板：要求 δ =1.8 攀钢 容水体积：≥1.2M<sup>3</sup> 容量 凉水片：PVC 收水器</p> <p>通风型号：蜂窝式，四侧进风上轴流排风</p> <p>9、配套风机：规格数量、8b-2.2KW-2 台适用电网：50HZ-380V</p> <p>电机防护等级-绝缘等级：IP55-F</p> <p>风筒材质：Q235A 钢板，热镀锌防腐处理</p> <p>风轮材质：压铸铝组件，防腐处理 接线方式：电线直连</p> <p>10、配套水泵：规格生产 1.1KW</p> <p>适用电网：50HZ-380V</p> <p>扬程-水量：扬程 5 米流量 30M<sup>3</sup> 单台</p> <p>执行标准：JB/T7658.5-2006 制冷标准</p>	台	1

		9T 冰片机：冰片密度 650kg/m <sup>3</sup> 日产量 9T/24H；重量 1100kg				
3	螺旋蒸发器	主机尺寸：2400mm x 1600mm x1700mm 片冰：干燥光滑、环保卫生、无明显棱角、1.8—2.5MM 厚，温度—0.C--- —5.C，主轴，冰刀，分水盘，挡水板，水箱（304）	台	1		
4	盐水泵	ISG2-6； 0.014KW	台	1		
5	减速机	0.18KW	台	1		
6	耐酸碱泵	IHG25-100； 0.37KW	台	1		
	2、制冷系统管道					
1	20#无缝钢管	D45*3 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	80		
		D76*4 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵，喷防腐防锈漆	米	7		
2	紫铜管	Φ 12*1 (外径*壁厚)	米	12		
	紫铜管	Φ 16*1 (外径*壁厚)	米	15		
	紫铜管	Φ 19*1.2 (外径*壁厚)	米	10		
3	铜球阀	GBC12s 全开全闭型	个	1		
		GBC19s 全开全闭型	个	1		
		GBC32E 全开全闭型	个	1		
4	热力膨胀阀	TGES — 12 507 专用外平衡式铜阀件	个	2		
5	电磁阀	EVR25、220V，膜片式铜阀件	个	3		
6	干燥过滤器	DML166S	个	3		
7	直通截止阀	DN32 焊接式	个	1		
8	直通截止阀	DN50 焊接式	个	2		

9	放空阀	DN20 焊接式	个	1			
10	管道支架型钢	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	项	1			
11	蒸发冷钢架平	H 钢、钢管、槽钢等	座	1			
12	氟利昂	R507	罐	25			
13	冷冻油	P120	桶	3			
	3、电气自控控制电缆						
1	电力电缆	EJV2*1.5	m	60			
2	电力电缆	EJV4*25	m	15			
3	电力电缆	EJV3*4	m	60			
4	电力电缆	EJV3*2.5	m	40			
5	电缆桥架	规格: 100*100、150*100, 材质: 镀锌喷塑彩钢板	m	20			
6	电气配管	SC32	m	20			
7	电气支架	角钢、丝杆	kg	160			

		箱体（立柜）：500*800*250 灰色、单开门。  汇流端子 TC-3003*1 个，正泰断路器 NXB-63/3P，D32*3 个  正泰断路器 NXB-63/1P C10*3 个，熔断器底座 RT28N-32X 1P*2 个  保险丝 RT28-32 (R015) 10A*2 个，正泰变压器 JL930T11PB*3 个， PLC-CPU6ES7 288-1SR40-0AA1*1 个  西门子数字量模块 6ES7 288-3AQ04-0AA0*1 个  西门子模拟量采集模块 BAAE28NG*1 个，温度传感器，NTC 探头线 2 个，国 产温度传感器 LFT3000 0-8abar2 个，2 路中间继电器头 NNC68BUL-2Z*8 个， 2 路中间继电器 座 PYF08A1 窄 4 个  接线端子 TYP PT2.5*120 个，开关电源 LRS-75-24*1 个，  正泰相序检测器 XJ3-D AC380V*1 个，绿色指示灯 ND16-22DS/4 220V 绿 1 个正泰红色指示灯 ND16-22DS/4 220V*1 个，  正泰急停按钮 NP2-BS542*1 个，黄色Φ22mm 急停防护罩*1 个  正泰蜂鸣器 ND16-22FS/AC220V*1 个，正泰万能插座三孔插座 10A 1 个，国产排风扇 AC220V 30W2 个，温度开关 KTS011230V10A*1 个  国产零线排七孔*1 个，国产地线排五孔 1 个		
8	PLC 电 控箱		台	1
	4、片冰机储冰仓复合保温面板			
1	聚氨酯 保温板	储冰仓设在片冰机下方，用 2 米高钢架做支架，片冰机放在钢架上，有利 于保温和储存。储冰仓采用双层镀锌彩钢复合板，铁皮厚度 0.6mm，芯材 厚度：100mm，密度 40KG/立方的高压发泡复合成型，面积 9 平方。	项	1
2	机架型 材	热镀锌方管、角钢等	吨	0.6
设备四：2.5T/h 单级反渗透净水机+储水箱				

1	净水系统	<p>一 预处理系统</p> <p>1、2TPE 材质原水箱 1 台，原水增压泵 1 台扬程 4 米，流量 6 方，新界泵业生产；DN25 黄铜进水电磁阀 1 个</p> <p>2 石英砂过滤器 1 套；荣鑫泰的型号 1665 玻璃钢罐 1 台；润新牌 8T 过滤阀 1 个；ABS PVC 管道上布水器 1 个，下布水器 1 个，ABS 中心管 1 根，精制石英砂 4 袋 配套 PVC 管件</p> <p>3 活性炭过滤器 1 套，活性炭 2 袋 混合罐 2 沙+2 碳，PVC 管件 1 宗</p> <p>4、加药装置： ABS 药泵 1 个 自动控制</p> <p>PE40L 加药箱 1 个，阻垢剂 1 桶，连接配件 1 宗</p> <p>二 主机系统</p> <p>1 不锈钢框架 1500*900*2000*1 套</p> <p>2 精密过滤器：5 芯 20 寸 1 套，20 寸 PP 棉 5 支</p> <p>3 型号 4-12 新界泵业高压泵 1 台，流量：4m<sup>3</sup> 扬程：96m 功率：2.2kw，泵出口黄铜调节阀 1 个</p> <p>4 反渗透装置 1 套，不锈钢压力容器型号：US4040*1*8 根，不锈钢管夹 8 套，ABS 压力容器堵头 8 个，型号 4040 膜元件 8 支，复合聚酰胺材质，UPVC 取样阀 2 个</p> <p>5 滤前压力表 1Mpa1 个，充油耐震滤后压力表 1Mpa1 个</p> <p>6 膜前压力表 3Mpa1 个，膜后压力表 3Mpa1 个</p>	套	1

		<p>7 纯水流量计 20GPM1 个 1 有机玻璃 浓水流量计 20GPM1 个</p> <p>8 黄铜冲洗电磁阀 1 个；9 浓水调节阀 1 个；10 进水电磁阀 1 个</p> <p>三 电控系统</p> <p>1 组合电器元件 1 套，正泰手/自动操作缺相、过载保护、低压保护，膜冲洗装置</p> <p>2 科瑞达电导率仪 1 套</p> <p>四 管路系统</p> <p>1 UPVC 设备管路 1 宗；2 UPVC 连接管 1 宗</p> <p>五 纯水储水系统： PE 材质 4T 纯水箱 1 个、液位开关 1 个</p> <p>六 变频供水泵 1 台</p>		
2	不锈钢 储水箱	尺寸： 3000*2000*2000mm；1、水箱制作采用目前最先进的模压组合式制作工艺，结构为内加强。水箱板材选用 SUS304 不锈钢板材，板材正负公差符合国家标准。	套	1
车间改造				

		1、原有墙面开洞并修复：  洞口尺寸为 3m x 3m，混凝土结构部分设置预埋件与导轨焊接；  砖砌体采用膨胀螺栓连接。  修复后的墙面需恢复其结构完整性和装饰面层。  包含施工所需的材料，人工，满足安装卷闸门所需标准；  2、含 3M*3M 自动卷闸门 1 套：  车间大 门安装及改造 项 1 传动方式：电动，并配备手动开闭功能。 运行速度：电动启闭速度应在 3-7 米/分钟。 门体与导轨：门体叶片插入滑道的深度不少于 30mm。 导轨安装必须垂直、牢固，上下保持一致。 卷轴与电机：卷轴和支架板必须牢固地安装在混凝土结构或预埋件上。 调试要求：安装后需进行手动和电动试运行，确保启闭正常、顺畅，且限位器（一步降、二步降）位置准确；  3、包含垃圾清运：  包括施工过程中产生的建筑垃圾（如墙体碎块、废弃材料）		
2	机组底座	1、外置机器底座，不低于 4m*4m*0.3m，钢筋混凝土结构，混凝土强度不低于 C30，地基需素土夯实； 2、包含模版支护、浇筑和振捣、表面需压实抹光。 3、含预埋地脚螺栓和所需的钢筋配置。	项 1	

		1、室内设备排水系统，长 25 米，宽 20cm,深 20cm;  2、包含规划与放样、沟槽开挖、主体结构施工、表面处理与安装、配套设施安装、测试与验收；  3、规划放样：确认路径与接口，确保其能连接所有需要排水的设备，并确认排水终点（如地漏、集水井、排水主管）；  4、沟槽开挖：开挖尺寸需比设计尺寸每边宽出 10-15cm，沟槽开挖后，需将基底夯实，防止日后的沉降；  5、主体结构施工：垫层浇筑约 5-10cm 厚的 C15 或 C20 素混凝土垫层，作为牢固基础，沟底有不少于 0.5% 的排水坡度。  6、表面处理与安装：安装不锈钢格栅盖板，保证排水，又便于开启清理，同时承重达标，沟体内壁必须使用水泥砂浆抹平并压光处理，减少阻力，防止污物挂积。  7、配套设施安装：从设备出口接出管道，并将其可靠地引入排水沟；  8、测试与验收：工程完成后，必须在沟道起点处放水，测试排水是否顺畅、无积水、无渗漏。	项	1	
	合计总价（元）				
	备注：本项目中清单综合单价为全费用单价（包含设备费用、材料费用、安装与调试费用、必要的施工措施费用和维护费用、管理费用、利润和税金等）				

## 第四章 合同

### 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

## 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号: \_\_\_\_\_

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: 分散采购

(5) 政府采购方式: 公开招标

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业: 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）: 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠: 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业: 是 否

(7) 合同是否分包: 否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业: 否

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写): 金额分三年支付, 第一年支付 40%, 第二年支付 30%, 第三年支付 30%

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 完成日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金:  是  否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式:  自行组织  委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:  是  否

是否邀请专家参加验收:  是  否

是否邀请服务对象参加验收:  是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收:  是  否

是否进行抽查检测： 是， 抽查比例： \_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测： 是， (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项： \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间： (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式： 一次性验收

分期/分项验收： (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序： \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容： (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准： \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 是 否

(8) 履约验收其他事项： (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称(公章或合 同章)		单位名称(公章或合 同章)	
法定代表人 或其委托代理人(签 章)		法定代表人 或其委托代理人(签 章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联

合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷	
	响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1(3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1(5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决：（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

## 第五章 投标文件格式

商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备（非政府  
采购项目）

# 投 标 文 件

采购编号：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位电子 CA 印章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（盖电子 CA 印章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、投标货物分项报价表
- 六、供应商资格证明文件
- 七、货物技术偏差表
- 八、综合部分
- 九、类似项目业绩表
- 十、其他材料

## 一、投标函

致：商城县亿隆产业发展有限责任公司

我们收到了\_\_\_\_\_（项目名称）招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供供货、安装、调试及验收等全部工作内容，并承担任何质量缺陷保修责任，总报价为\_\_\_\_\_元人民币(大写：\_\_\_\_\_)；

（2）如果我们的投标函被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

（3）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

（4）投标单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（5）投标有效期\_\_\_\_\_日历天（投标截止之日起）。

（6）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内不撤回投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（9）与本投标有关的正式通讯地址：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_(盖单位电子 CA 印章)

法定代表人：\_\_\_\_\_(盖法人电子 CA 印章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、投标函附录

供应商名称	
项目名称	_____ (项目名称)
投标总报价 (人民币)	大写: _____ 小写: _____元
投标内容	
交货及安装期	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
备注	

供 应 商: \_\_\_\_\_ (盖单位电子 CA 印章)

法人代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖法人电子 CA 印章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 三、法定代表人身份证明书

#### 法定代表人身份证明书

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

\_\_\_\_\_ (法定代表人姓名) 现任我单位\_\_\_\_\_ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

法定代表人基本情况:

性别: \_\_\_\_\_

年龄: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

(附法定代表人身份证双面复印件)

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖单位电子CA印章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 四、授权委托书

##### 授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购人）

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址为\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_（投标人姓名）特授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

附：被授权人的身份证件双面复印件

供 应 商 名 称：\_\_\_\_\_（盖单位电子CA印章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖法人电子CA印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、投标货物分项报价表

项目名称：

采购编号：

单位：元

序号	货物名称	生产商或制造商	数量	单位	单价	合价
合计						

注：本次价格包含设备的运输、安装、调试、培训、售后服务、税金等有一切有关费用。如有需要表格可做相应修改。

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位电子 CA 印章)

法人代表或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖法人电子 CA 印章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、供应商资格证明文件(格式自拟)

### 七、货物技术偏差表

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏差描述	说明

注：“偏差描述”栏中详细注明所投货物参数与招标文件中要求有何不同（正偏离、负偏离或符合）

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子 CA 印章）

法人代表或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖法人电子 CA 印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、综合部分

(格式内容自拟)

## 九、类似项目业绩表

项目名称	
项目所在地	
采购人	
采购人地址	
合同价格	
备注	

附合同协议书扫描件

说明：（每张表格只填一个项目）

## 十、其他材料

(供应商认为应该附上的资料和招标文件要求的其他资料)

## 附表 1：采购项目承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购人）

本承诺书作为我公司（供应商全称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）项目投投标文件不可分割的一部分。我公司参加本次投标，如我公司有幸成为\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目的中标供应商将郑重作如下承诺：

1. 我公司已经过详细市场调查，并保证我公司所提供的所有产品均符合国家相关标准规范/规定，符合招标文件各项技术参数要求的规定，并可以提供相关测试报告；

2. 如出现产品质量问题或无法如期完成，我公司愿接受处罚措施，对采购方造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

3. 如所供产品与投投标文件中所提供的产品不符的，我公司将立即进行无条件更换，直至满足或高于采购文件要求，如采购人不同意以上措施，我方愿承担向采购人支付（该产品）1倍价款的违约责任；

4. 我公司提供的产品在调试期内性能如未能满足采购文件技术要求的，采购人有权不予以验收，并可责成我公司提供满足采购文件技术要求的设备，同时承担采购人因此遭致的其它损失费用；

5. 如评标委员会确定我公司为本项目的中标候选人或中标人，在公示期内或领取中标通知书后我公司无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标候选人资格或中标资格，我方愿接受采购人没收投标保证金的处理；另外，如采购单位被迫选择排名在后且报价比我方报价高的候选供应商为中标人时，我方愿支付两者的差价款作为对采购人相关损失的补偿。

6. 我公司已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

7. 我公司理解并接受采购人不一定确定最低价中标。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子CA印章）

法人代表或授权代表：\_\_\_\_（签字或盖法人电子CA章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附表 2：反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）招标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位电子CA印章）

法人代表或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖电子CA印章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 附件3：中小企业声明函

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动中，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（制造业）行业，制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造业）行业，制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

• • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日期：

注：说明：

（1）该声明函是针对小微型企业的，提供的所有投标产品均为小微企业生产产品的填写，提供的投标产品不全是小微企业生产产品的无需填写。

（2）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商是监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件 4. 残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

(投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期： 年 月 日

## 附件 5：河南省政府采购合同融资政策告知函

(无需附入投标文件内)

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：

<http://www.hngp.gov.cn/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>