

商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金大沙河包公
庙段护岸水毁修复工程项目合同工程完工验收

鉴定书

商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金大沙河包公
庙段护岸水毁修复工程项目合同工程完工验收工作组

2025年7月2日

项目法人：商丘市水旱灾害防御中心

设计单位：商丘兴水勘测设计有限公司

监理单位：商丘淮海水利工程监理有限公司

施工单位：河南宇恒建筑工程有限公司

运行管理单位：睢阳区水利局

验收时间：2025 年 7 月 2 日

验收地点：睢阳区

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、等有关规范规程及设计和合同要求，2025年7月2日，商丘市水旱灾害防御中心主持，商丘兴水勘测设计有限公司、商丘淮海水利工程监理有限公司、睢阳区水利局、河南宇恒建筑工程有限公司等单位的代表组成商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金大沙河包公庙段护岸水毁修复工程合同工程完工验收工作组（名单附后），对该工程进行验收。验收工作组通过听取报告、查看现场、查阅资料、充分讨论后，通过了商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金大沙河包公庙段护岸水毁修复工程完工验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金大沙河包公庙段护岸水毁修复工程。

工程位置：睢阳区

（二）工程主要内容

本次大沙河包公庙段护岸水毁修复工程建设内容为：修复护岸长 163m。

（三）工程建设过程

该工程于 2025 年 4 月 25 日开工，2025 年 5 月 24 日竣工。

项目已按合同要求完成全部建设内容。

二、验收范围

本期包公庙段护岸水毁修复工程：主要是对大沙河包公庙段岸坡冲毁部位进行土方回填，填方部分长 163m，设计顶高程 45m，平均填土深 7.5m。土方填筑部位外侧按 1:2 坡比顺接至包公庙闸设计导流明渠左岸岸坡，在离设计顶高程 3m 处设置 1m 宽戗台。

土方回填量为 16626m³，土方回填压实度不得低于 0.94，回填土渗透系数不大于 5×10^{-5} cm/s。

三、合同工程完成情况和完成的主要工程量

合同工程完成情况：工程已按合同签订完成全部建设任务。

完成的主要工程量：完成土方回填 16626m³

四、合同工程质量评定

建设项目承包单位所供设备、材料及安装符合设计要求，检测资料基本齐全。

工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

运行管理单位要加强对本工程的维护管理，防止人为破坏。

八、结论

该工程已按合同文件规定的内容全部完成，工程质量符合合

同、设计和规范要求，施工质量检验与评定资料基本齐全，工程质量合格，同意通过验收。

九、保留意见

无

十、工程完工验收工作组成员签字表

见附表

附表

商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金
大沙河包公庙段护岸水毁修复工程项目合同工程完工验收工作
组成员签字表

姓名	单位	职务	签名
方 力	商丘市水旱灾害防御中心	主 任	方力
朱淼峰	商丘市水旱灾害防御中心	副主任	朱淼峰
高 领	商丘淮海水利工程监理有限公司	高 工	高领
曹合先	商丘市水利勘测设计院	高 工	曹合先
汤 昆	河南宇恒建筑工程有限公司	项目经理	汤昆