

新乡职业技术学院教学楼低压出线柜 更 换 项 目 验 收 报 告



河南星强工程质量检测有限公司



扫描全能王 创建

新乡职业技术学院教学楼低压出线柜 更换项目验收报告

报告编号：质验字【2025】第 1031201 号

一、工程概况：

工程名称：新乡职业技术学院教学楼低压出线柜
更换项目

工程地点：新乡市经技开发区经三路 6 号

建设单位：新乡职业技术学院

施工单位：河南恒基建筑工程有限公司

工程内容：综合楼更换 14 组；实验楼更换 11 组；
1 号教学楼更换 11 组；2 号教学楼更换
4 组；3 号教学楼更换 4 组。

开工日期：2025 年 07 月 10 日

竣工日期：2025 年 8 月 15 日

验收日期：2025 年 10 月 31 日

验收事项：被验收项目是否按照合同要求完工，是
否符合国家、地区及行业规范和标准要求。

二、验收依据

1. 项目合同及协议；



2. 国家或行业规范、标准；

《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》GB/T 7251.2-2023

《互感器 第1部分：通用技术要求》GB/T 20480.1-2010

《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》GB/T 20480.2-2014

《低压开关设备和控制设备》GB/T 14048.2-2020

3. 质量证明文件；

三、所用验收仪器设备

序号	仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期至
1	手持激光测距仪	H-120-S	003	2026.03.03
2	钢卷尺	10M	005	2026.03.08
3	钢卷尺	DE-50M	006	2026.03.08
4	其他相关仪器设备	/	/	/

四、验收情况

1、所验收内容与项目合同、协议文件一致；

2、经现场验收：GCS 低压出线柜 42 台，华北电力，型号：

GCS-2000；双电源接入柜 2 台，华北电力，型号：GCS。

3、采购低压出线柜合同、产品质量证明、试验报告等相关资料。（见下图）



验收人：刘兴强 于素莉

审核人：贺志华

批准人：刘兴强

河南星强工程质量检测有限公司

2025年10月31日

