

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	现场运维人员	许昌市东城区邓庄污水处理厂	(1) 现场由中标方专业技术人员长期提供生物菌投放加注操作服务，专业团队人员不少于5人，并在污水处理厂设置办公室，长期驻厂办公。 (2) 提供专业技术人员对出水进行实时检测服务，向污水处理厂做到检测标数据月报。	自合同签订之日起6个月	(1) 现场由中标方专业技术人员长期提供生物菌投放加注操作服务，专业团队人员不少于5人，并在污水处理厂设置办公室，长期驻厂办公。 (2) 提供专业技术人员对出水进行实时检测服务，向污水处理厂做到检测标数据月报。
2	生物增效剂（氨氮）	许昌市东城区邓庄污水处理厂	(1) NH3-N 氧化速度大于 500 mg-N/kg/hr，有硝化杆菌的稳定种群 (2) 形态：液态（自由流动的棕褐色粉末或粉红色至棕	自合同签订之日起6个月	每年主要出水指标COD、NH3—N由一级A标准： COD ≤ 50mg/L 、 NH3—N ≤ 5(8)mg/L 、 TP ≤ 0.5mg/1，提升至 COD ≤ 40mg/L 、 NH3

			色非常混浊的液体) (3)生物菌种的菌落计数≥109cfu/克 (4)容积密度0.50-0.61g/cm ³ (5)亚硝酸盐<50mg/L		—N≤2mg/L、TP≤0.4mg/1,其他指标维持一级A标准。连续六个月稳定达到此标准。
3	生物增效剂(COD)	许昌市东城区邓庄污水处理厂	(1)生物菌种的菌落计数≥ 30×10^9 cfu/克	自合同签订之日起6个月	每年主要出水指标COD、NH3—N由一级A标准： COD ≤ 50mg/L 、 NH3—N ≤ 5(8)mg/L 、 TP ≤ 0.5mg/1, 提升至 COD ≤ 40mg/L 、 NH3—N≤2mg/L、TP≤0.4mg/1, 其他指标维持一级A标准。连续六个月稳定达到此标准。
4	除磷剂	许昌市东城区邓庄污水处理厂	(1)外观：红褐色液体 (2)密度：≥1.5 kg • L ⁻¹ (3)Fe ³⁺ ≥10kg • L ⁻¹	自合同签订之日起6个月	每年主要出水指标COD、NH3—N由一级A标准： COD ≤ 50mg/L 、 NH3—N ≤ 2mg/L、TP≤0.4mg/1, 其他指标维持一级A标准。

			(4) $\text{Fe}^{2+} \geq 10 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ (5) 盐基度 % ≥ 14 (6) 质量浓度 $\geq 30\%$	5(8) mg/L、TP $\leq 0.5 \text{ mg/L}$, 提升至 COD $\leq 40 \text{ mg/L}$ 、NH ₃ -N $\leq 2 \text{ mg/L}$ 、TP $\leq 0.4 \text{ mg/L}$, 其他指标维持一级A标准。连续六个月稳定达到此标准。
--	--	--	--	---

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发<政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）>》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：河南新润环境技术有限公司