

(二) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	真冰场制冰机组	<p>真冰场制冰机组</p> <p>1、 风冷一体乙二醇机组（自带控制模式）；</p> <p>2、 采用风冷式冷凝器，数量 1 套；压缩机数量 2 台，并联连接，任何一台故障不影响其它压缩机运行；制冰机组制冷量 130KW；</p> <p>3、 制冷剂为 R134a 环保冷媒；</p> <p>4、 载冷剂浓度 40%乙二醇水溶液，进出水温度-7℃/-10℃，最低出水温度可达-15℃；</p> <p>5、 制冷机组设备噪音不高于 70 分贝(dBA) ；</p> <p>6、 电源规格：380V/3N~/50Hz；</p>	铭星	ZBJZ-110	中国天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	项	1	521136	521136	是	无

		7、 最大运行电流: 230A; 8、 防触电类型: I 类; 9、 防护等级: IPX4; 10、 应用环境温度: -30~45℃; 含20米长电缆。									
2	智能控制系统	智能控制系统 1、 具备本地及远程智能化控制系统; 2、 由冰面温度直接控制主机启停, 可实现全自动运转; 3、 冰面控制温度可以在触摸屏上调节, 调节范围-3℃~12℃之间。 可通过手机、电脑远程操作, 实现开停机、设定温度、查看参数、故障报警功能。	铭星	ES-ZNKZ 300	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	项	1	97100	97100	是 无
3	主配电箱	主配电箱 1、 开关柜系统主空开, 包括柜体及内部电器元件, 主断路器350A一个; 所有功率超过1kw用电设备, 均单独设计断路器、热继电器、接触器等。	铭星	ES-PDX3 00	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	项	1	59400	59400	是 无
4	循环水系统	循环水系统 1、 模块化设计;	铭星	ESXHS-1 000	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	套	1	46137	46137	是 无

		2、 水箱材质：内 304 不锈钢，外 201 不锈钢，聚氨酯保温厚度 50mm，容量 1 立方米； 3、 流量 36m ³ /h，扬程 28m，数量 2 台，一用一备； 每台泵都设计进出口蝶阀、Y型过滤器、软连接、单向阀、压力表等。				公司						
5	载冷剂	载冷剂 涤纶级浓度≥99.9%乙二醇	铭星	99.9%	中国 天津	铭星冰雪(北 京)科技有限 公司	吨	4	9800	39200	是	无
6	冰面管 路系统	冰面管路系统 1、 排管材质：HDPE，外径 25mm， 壁厚 2.3mm，耐压等级 1.6MPa， 管间距 80mm； 2、 集分水器：HDPE 管制作，外径 75mm，压等级 1.6Mpa；制冷主 管道：HDPE 管，外径 63mm，压 等级 1.6Mpa； 3、 主管及集分水器做保温，B1 级 橡塑保温棉，厚度 45mm； 管路方便快速拆卸、可反复使用。	铭星	ESGL-HD PE75/25	郑州 (施 工现 场制 作)	铭星冰雪(北 京)科技有限 公司	项	1	88200	88200	是	无
7	冰场场 地系统	冰场场地系统 1、 冰场专用保温层： 规格：双层错缝铺设，总厚度	铭星	ES-CD30 0	郑州 (施 工现 场)	铭星冰雪(北 京)科技有限 公司	平米	300	265	79500	是	无

		80mm; 阻燃材质：XPS 挤塑板； 阻燃级别：B1（难燃性建筑材料）。 2、 冰场专业防水层： 材料：高密度聚乙烯膜，厚度：1mm。			场制作)						
8	管件及辅材	管件及辅材 配套阀门、镀锌法兰、镀锌螺栓等。	铭星	ES-GJFC 300	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	项	1	22552	22552	是 无
9	保温毯(冰被)	保温毯(冰被) 冰场专用保温毯(冰被)，多孔保温棉，厚度6mm。	瑞硕	6mm	河北 廊坊	瑞硕建材(廊坊)有限公司	平米	300	50	15000	是 无
10	冰场专用界墙	冰场专用界墙 1、 训练比赛型：模块结构，可拆装不破坏地面。 2、 冰场界墙高度 1200mm，采用方形钢管框架结构，整体热镀锌。每段长度约 2000mm-2500mm，两端用 6mm 厚钢板焊接，钢板上开洞，两组之间用镀锌螺栓连接。界墙整体厚度 70mm，焊接面均匀打磨光滑。 3、 界墙设有两个出入口，所有通向冰场的门向外开启，门宽度	铭星	ES-JQ30 0-81	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	米	81	2120	171720	是 无

		<p>900mm。</p> <p>4、 界墙内防护板材质为高密度聚乙烯厚8mm。</p> <p>5、 界墙面向冰场里面的一面平滑、无凸出物。</p> <p>6、 界墙下方安装黄色踢脚板，冰面以上高200-250mm，材质为HDPE(高密度聚乙烯)，厚度12mm。</p> <p>7、 界墙上扶手护板采用高密度聚乙烯板材，12mm厚，蓝色，上方双侧导角处理。</p> <p>界墙的五金配件（门锁、铰链）材质为304不锈钢。</p>									
11	冰面制作	<p>冰面制作</p> <p>底冰完成后，冰面附白，粘贴冰面图案，再制冰4公分，完成制冰。</p> <p>冰漆：水性绿色环保材料。</p>	铭星	ES-BMZZ 300	<p>郑州 (施工现 场制 作)</p>	<p>铭星冰雪(北 京)科技有限 公司</p>	平米	300	80	24000	是 无
12	除湿机	<p>除湿机</p> <p>1、 除湿量： 20kg/h;</p> <p>2、 循环风量： 5000m³ /h;</p> <p>3、 使用电源：三相五线制;</p> <p>4、 噪音： 70dB(A)；</p>	百奥	CF-E30S	<p>中国 佛山</p>	<p>广东百奥电 气有限公司</p>	台	4	36580	146320	是 无

		工作环境温度：5-38℃。										
13	冰场清理工具	冰场清理工具 冰铲6把：钢制手持工具、冰面清理、整平。	铭星	ES-BC30 0-6	中国 天津	铭星冰雪(北京)科技有限公司	项	1	1838	1838	是	无
14	PVC运动地板	PVC运动地板 1、 PVC 地板厚度：5.0mm。 2、 抗滑值：107。 3、 垂直变形：0.9mm。 4、 氯乙烯单体：未检出。 5、 可溶性铅：0.22mg/m ² 。 6、 耐污染性：0 级（其中包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等 10 种常见的耐污染物）。 7、 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出。 8、 ★提供送检日期到签发日期 36 个月老化试验，冲击吸收符合 GB36246-2018 标准(0℃、23℃、50℃)：0℃冲击吸收 40.1%、23℃冲击吸收 44%、50℃冲击吸收 46.5%，的具有 CMA 标识的检测报告，附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 9、 ★为了有效降低病毒的传播效	杰帝奇	PVC运动 地板	中国 河北	河北杰帝奇 体育用品有限公司	m ²	50	175	8750	是	无

		<p>率, 提供安全可靠的运动环境, 提供送检日期到签发日期</p> <p>2000h 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验, 尺寸变化率 0.2%, 抗滑值依据 GB36246-2018 标准</p> <p>107.8 的具有 CMA 标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>10、★提供送检日期到签发日期</p> <p>10000h 臭氧老化试验, 邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准 78Shore A 的具有 CMA 标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>11、★提供送检日期到签发日期</p> <p>2000h 的 (湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡) 循环试验, 外观: 无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化, 无明显色差, 灰卡等级 4-5 级的具有 CMA 标识的检测报告, 附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>以上加★项为实质响应项, 我公司在响应文件中提供国家认可检测机构出具的带CMA标识的检测报告原</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		件扫描件, 且报告出具日期早于采购公告发布日期; 满足招标文件要求。									
15	冰球刀鞋	冰球刀鞋 1、符合 GB/T 19707-2005 冰刀鞋标准; 2、冰刀: 3mm 不锈钢刀身; 3、鞋体: 耐寒耐冲击射出鞋壳; 4、刀托: 螺丝加铆钉组合上刀方式; 刀架: 耐寒聚丙烯材质。	智途	冰刀鞋-冰球类	中国 广东	广东智途体育用品有限公司	双	100	525	52500	是 无
16	护具套装	护具套装 1、头盔: pp 材质, 内衬采用 eva 材质。 2、护掌: eva20p 度+ 3mm 黑色冲孔 PE 板黑色。 3、护肘: 小洞洞布黑色+B2 38 度、白色冲孔。 4、护膝: HDPE 板, 小洞洞布黑色+B2、38 度+小 PK 布。 网袋: 采用涤纶布。	智途	HJTZ-4	中国 广东	广东智途体育用品有限公司	套	100	480	48000	是 无
17	冰球杆	冰球杆 1、级别: 中级; 2、重量: 425g;	智途	BQG-145	中国 广东	广东智途体育用品有限公司	只	20	442	8840	是 无

		3、长度：145CM； 4、硬度：50； 5、拍头弧度：P92； 材质：碳纤+玻纤。									
18	冰球	冰球 标准型冰球；高弹橡胶，直径 76mm， 厚 25mm。	智途	BQ76-25	中国 广东	广东智途体 育用品有限 公司	个	50	20	1000	是 无
19	冰球门	冰球门 标准型冰球门，高1.22m，宽1.83m。	智途	BQM-122 0-1830	中国 广东	广东智途体 育用品有限 公司	个	2	4630	9260	是 无
20	冰鞋架	冰鞋架 尺寸定制，钢制； 可容纳50双冰鞋。	铭星	ES-BXJ- 50	中国 天津	铭星冰雪(北 京)科技有限 公司	件	2	11600	23200	是 无
21	冰场橡 胶地板	冰场橡胶地板 1、冰场冰刀鞋专用地板 2、规格：500×500×15mm 3、材质：EPDM+环保橡胶颗粒 4、生产工艺：高温高密压缩成型 5、★橡胶地垫产品根据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核 素限量》检测放射性核素限量， 内照射指数 0.0；外照射指数 0.0；放射性核素的比活度：镭	川奥	冰场橡 胶地板	中国 广东	广东川奥高 新科技有限 公司	块	100	156	15600	是 无

		<p>-226 0.0Bq/kg , 钍-232 0.6Bq/kg。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>6、★地垫成品依据 GB/T 9780-2013 对常规接触污染物（茶、咖啡、碳酸软饮料、汗水、鞋油、酒精、汽油）进行检测，要求耐污染性等级均为 0 级。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>7、★产品依据 GB 18587-2001 检测总挥发性有机化合物 (TVOC) (mg/ (m² • h)) 0.433, 甲醛、4-苯基环己烯两项含量为未检出，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>8、★为确保耐用性，环保 EPDM 橡胶颗粒耐高温 70 度，老化后灰卡等级 4-5 级，外观无明显变色，无粉化、开裂、起泡、剥落、发粘等现象合格，提供国家认可的第三方检测机构出具的具有</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		CMA 标识的检测报告。 以上加★项为实质响应项，我公司在响应文件中提供国家认可检测机构出具的带CMA标识的检测报告，且报告出具日期早于采购公告发布日期；满足招标文件要求。									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：1. 投标人可根据实际情况自行填写，以上用表格如不适用，可划“/”。

2. 货物分项报价一览表的合计报价应包含“第六章 招标项目需求及技术要求”采购清单的全部内容，少填或漏填项的，视为包含在合计报价内。
3. 以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投 标 人: 河南欧瑞体育设施安装有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

2025 年 10 月 14 日