

药剂验收报告

单位名称	项城市第二污水处理有限公司
药剂名称	复合碳源
供货单位	郑州问泉环保科技有限公司

碳源质量要求标准：COD 当量 ≥ 40 万 mg/L、BOD：COD ≥ 0.7 ；投放量 ≤ 0.15 KG/吨污水。

毛重：48720 kg
皮重：16900 kg
净重：31820 kg 本车净重 31.82 吨

重量以过磅单为准，明细详见附页。

验收结论：该药剂能保证我厂出水达标排放，质量符合合同要求，予以验收合格。

验收人员签字盖章：

验收日期：2024.10.28